

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-11-14	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	3.67	10	否			13.72	17.05	35	否			26.73	33.41	50	否			569778.88	11.56	9.01	48.81	8.16	79	连续	大气
在线	2019-11-14	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.90	10	否			18.36	22.17	35	否			25.97	31.49	50	否			592084.50	12.09	8.63	49.70	8.54	79	连续	大气
在线	2019-11-14	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	4.53	10	否			22.35	26.52	35	否			30.00	35.65	50	否			624630.06	12.75	8.37	50.48	8.34	79	连续	大气
在线	2019-11-14	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	4.56	10	否			19.91	23.14	35	否			30.61	35.67	50	否			627534.38	12.65	8.14	50.58	7.13	79	连续	大气
在线	2019-11-14	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	4.85	10	否			14.95	18.22	35	否			26.66	32.47	50	否			591222.38	11.98	8.68	49.97	7.67	79	连续	大气
在线	2019-11-14	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.19	4.99	10	否			22.55	26.93	35	否			31.40	37.37	50	否			626142.13	12.68	8.41	49.57	7.88	79	连续	大气
在线	2019-11-14	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.51	5.32	10	否			23.56	27.77	35	否			35.38	41.75	50	否			662482.25	13.55	8.28	50.70	8.50	79	连续	大气
在线	2019-11-14	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.55	5.43	10	否			15.52	18.47	35	否			35.04	41.74	50	否			654882.69	13.51	8.41	51.34	9.11	79	连续	大气
在线	2019-11-14	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	5.82	10	否			10.37	13.69	35	否			27.02	35.63	50	否			647723.06	13.33	9.67	50.45	9.15	79	连续	大气
在线	2019-11-14	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.88	3.60	10	否			4.65	8.67	35	否			19.12	36.30	50	否			823350.75	16.26	13.12	44.93	7.32	79	连续	大气
在线	2019-11-14	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.90	3.64	10	否			3.32	6.31	35	否			18.23	34.87	50	否			810509.13	15.80	13.14	43.96	6.41	79	连续	大气
在线	2019-11-14	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.21	4.10	10	否			5.02	9.35	35	否			17.51	32.56	50	否			809478.50	15.73	12.93	43.62	6.19	79	连续	大气
在线	2019-11-14	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	4.70	10	否			6.34	12.04	35	否			15.48	29.82	50	否			799131.94	15.48	13.20	42.92	6.05	79	连续	大气
在线	2019-11-14	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	4.93	10	否			7.35	12.80	35	否			19.79	34.78	50	否			806632.50	15.67	12.43	43.54	6.17	79	连续	大气
在线	2019-11-14	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	5.53	10	否			6.40	11.03	35	否			19.02	33.27	50	否			785158.06	15.24	12.42	44.31	5.84	79	连续	大气
在线	2019-11-14	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	5.90	10	否			3.98	7.06	35	否			17.16	30.42	50	否			774070.81	14.84	12.54	44.02	4.71	79	连续	大气
在线	2019-11-14	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	6.21	10	否			6.15	10.77	35	否			17.00	29.92	50	否			743825.75	14.33	12.47	43.75	5.16	79	连续	大气
在线	2019-11-14	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.23	5.08	10	否			20.82	24.84	35	否			30.59	36.46	50	否			635894.38	12.58	8.45	47.55	6.28	79	连续	大气
在线	2019-11-14	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.68	5.61	10	否			14.41	17.15	35	否			34.64	41.54	50	否			643368.25	13.12	8.49	50.52	8.32	79	连续	大气
在线	2019-11-14	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.80	5.76	10	否			18.52	22.05	35	否			32.95	39.53	50	否			650246.31	13.39	8.49	51.14	9.03	79	连续	大气
在线	2019-11-14	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.89	5.89	10	否			12.67	15.20	35	否			31.90	38.37	50	否			626125.63	12.95	8.54	51.33	9.37	79	连续	大气
在线	2019-11-14	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.84	5.80	10	否			14.51	17.23	35	否			33.30	39.95	50	否			654979.19	13.52	8.48	50.99	9.29	79	连续	大气
在线	2019-11-14	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.57	5.65	10	否			8.11	9.90	35	否			26.64	33.02	50	否			606041.81	12.47	8.84	50.35	9.06	79	连续	大气
在线	2019-11-14	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.69	5.77	10	否			9.71	11.89	35	否			29.56	36.37	50	否			594486.94	12.18	8.80	49.91	8.80	79	连续	大气
在线	2019-11-14	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.85	10	否			15.73	20.05	35	否			27.78	35.35	50	否			537136.81	10.85	9.22	48.84	7.74	79	连续	大气
在线	2019-11-14	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.93	10	否			21.61	26.39	35	否			33.08	40.57	50	否			557848.81	11.21	8.79	49.22	7.18	79	连续	大气
在线	2019-11-14	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.98	10	否			21.88	26.12	35	否			36.17	43.18	50	否			565933.63	11.48	8.43	50.17	7.80	79	连续	大气
在线	2019-11-14	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.93	1.11	10	否			18.48	21.93	35	否			30.38	36.06	50	否			552549.56	11.30	8.36	50.62	8.40	79	连续	大气
在线	2019-11-14	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.17	10	否			15.73	18.86	35	否			28.75	34.51	50	否			532362.88	10.88	8.51	50.22	8.38	79	连续	大气
在线	2019-11-14	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.16	10	否			21.73	25.68	35	否			31.38	37.11	50	否			567345.31	11.60	8.32	50.47	8.48	79	连续	大气
在线	2019-11-14	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.99	1.17	10	否			13.79	16.21	35	否			34.23	40.23	50	否										