

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-11-15	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.75	5.89	10	否			9.58	11.65	35	否			26.62	32.89	50	否			549264.81	11.22	8.88	49.41	8.59	77	连续	大气
在线	2019-11-15	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.72	5.57	10	否			14.78	17.40	35	否			26.11	30.79	50	否			589914.13	12.07	8.28	49.91	8.67	77	连续	大气
在线	2019-11-15	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.79	5.90	10	否			8.42	10.29	35	否			34.32	42.28	50	否			639756.88	13.07	8.82	49.93	8.58	77	连续	大气
在线	2019-11-15	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	5.17	10	否			12.77	15.31	35	否			26.52	31.94	50	否			607019.19	12.15	8.54	49.77	6.62	77	连续	大气
在线	2019-11-15	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	4.96	10	否			16.45	19.66	35	否			25.97	31.06	50	否			597842.88	11.99	8.46	49.18	7.02	77	连续	大气
在线	2019-11-15	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	5.16	10	否			18.53	22.22	35	否			27.51	33.12	50	否			611334.19	12.34	8.53	49.26	7.60	77	连续	大气
在线	2019-11-15	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	4.17	10	否			17.23	19.93	35	否			31.12	36.43	50	否			636519.13	12.85	8.19	49.41	7.61	77	连续	大气
在线	2019-11-15	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	5.34	10	否			8.10	10.00	35	否			24.64	30.48	50	否			589397.81	11.99	8.87	49.49	8.24	77	连续	大气
在线	2019-11-15	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.40	5.31	10	否			14.75	17.79	35	否			27.32	33.00	50	否			597094.38	12.14	8.58	49.22	8.28	77	连续	大气
在线	2019-11-15	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	5.43	10	否			9.40	11.50	35	否			27.89	34.30	50	否			615920.31	12.53	8.80	49.28	8.36	77	连续	大气
在线	2019-11-15	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.45	5.59	10	否			13.32	16.67	35	否			28.42	35.64	50	否			619258.25	12.63	9.03	49.58	8.50	77	连续	大气
在线	2019-11-15	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	5.51	10	否			12.55	16.01	35	否			24.48	31.23	50	否			588427.88	12.00	9.24	49.52	8.47	77	连续	大气
在线	2019-11-15	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	2.56	10	否			15.08	19.00	35	否			24.23	30.65	50	否			588186.38	12.00	9.13	49.50	8.56	77	连续	大气
在线	2019-11-15	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	2.42	10	否			16.25	18.95	35	否			31.64	37.51	50	否			624835.19	12.81	8.29	50.23	8.90	77	连续	大气
在线	2019-11-15	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.13	2.65	10	否			8.17	10.10	35	否			26.52	32.98	50	否			587037.94	12.10	8.93	50.41	9.21	77	连续	大气
在线	2019-11-15	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	2.78	10	否			13.71	16.25	35	否			27.23	32.54	50	否			600551.31	12.09	8.43	50.62	7.06	77	连续	大气
在线	2019-11-15	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.65	9.00	10	否			15.53	53.37	35	是	0.52	定期校准	36.57	42.00	50	否			599588.75	11.63	8.75	50.10	3.56	77	连续	大气
在线	2019-11-15	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	3.83	10	否			15.06	18.09	35	否			31.21	37.59	50	否			629043.63	12.65	8.54	50.75	6.93	77	连续	大气
在线	2019-11-15	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	3.69	10	否			12.14	14.48	35	否			31.68	38.45	50	否			648838.31	13.18	8.61	50.90	7.84	77	连续	大气
在线	2019-11-15	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.55	3.15	10	否			8.38	10.25	35	否			32.80	40.54	50	否			664011.69	13.56	8.87	50.94	8.35	77	连续	大气
在线	2019-11-15	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	3.26	10	否			5.38	7.01	35	否			25.24	33.10	50	否			615448.75	12.58	9.55	50.38	8.50	77	连续	大气
在线	2019-11-15	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.64	10	否			13.70	17.35	35	否			27.14	34.53	50	否			624601.38	12.74	9.21	50.00	8.42	77	连续	大气
在线	2019-11-15	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	3.95	10	否			17.00	20.98	35	否			29.10	36.27	50	否			655985.88	13.41	8.94	50.29	8.59	77	连续	大气
在线	2019-11-15	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	4.41	10	否			12.60	15.91	35	否			31.08	39.39	50	否			653031.56	13.39	9.16	50.54	8.76	77	连续	大气
在线	2019-11-15	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	1.14	10	否			14.85	18.75	35	否			24.28	30.78	50	否			510175.84	10.37	9.18	49.42	8.10	77	连续	大气
在线	2019-11-15	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	1.09	10	否			16.92	20.74	35	否			32.59	39.96	50	否			552347.81	11.11	8.76	49.23	7.25	77	连续	大气
在线	2019-11-15	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	1.08	10	否			21.34	25.77	35	否			33.29	40.30	50	否			579745.19	11.67	8.60	49.90	7.22	77	连续	大气
在线	2019-11-15	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.98	1.19	10	否			12.34	14.99	35	否			32.21	39.20	50	否			545076.19	11.06	8.67	50.12	7.77	77	连续	大气
在线	2019-11-15	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	1.22	10	否			13.24	16.00	35	否			33.60	40.77	50	否			540639.94	10.96	8.63	49.84	7.79	77	连续	大气
在线	2019-11-15	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	1.21	10	否			16.85	20.25	35	否			32.80	39.57	50	否			548610.81	11.14	8.56	50.05	7.93	77	连续	大气
在线	2019-11-15	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	1.21	10	否			21.06	25.01	35	否			31.68	37.63												