

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2019-11-16	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	4.74	10	否			7.82	10.18	35	否			26.23	34.20	50	否			560555.00	11.50	9.48	50.13	8.76	70	连续	大气
在线	2019-11-16	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	4.57	10	否			16.67	20.42	35	否			28.74	35.31	50	否			608907.19	12.43	8.76	49.77	8.53	70	连续	大气
在线	2019-11-16	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.00	5.01	10	否			18.66	23.17	35	否			31.33	39.21	50	否			623440.88	12.77	8.99	50.11	8.76	70	连续	大气
在线	2019-11-16	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.13	5.11	10	否			10.57	13.08	35	否			24.86	30.82	50	否			594011.19	11.89	8.89	49.91	6.57	70	连续	大气
在线	2019-11-16	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	4.90	10	否			14.89	18.13	35	否			26.86	32.71	50	否			592160.50	11.90	8.68	49.51	7.03	70	连续	大气
在线	2019-11-16	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	5.04	10	否			16.06	19.43	35	否			28.36	34.37	50	否			609843.38	12.30	8.62	49.32	7.47	70	连续	大气
在线	2019-11-16	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.90	10	否			17.71	21.41	35	否			29.85	36.15	50	否			607651.13	12.31	8.61	49.58	7.87	70	连续	大气
在线	2019-11-16	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	3.10	10	否			16.98	20.89	35	否			31.46	38.87	50	否			634652.81	12.90	8.86	49.70	8.14	70	连续	大气
在线	2019-11-16	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.54	10	否			12.81	16.32	35	否			22.63	29.01	50	否			528708.56	10.75	9.29	49.27	8.14	70	连续	大气
在线	2019-11-16	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.82	10	否			10.52	12.98	35	否			20.98	25.84	50	否			548866.38	11.11	8.82	48.77	7.92	70	连续	大气
在线	2019-11-16	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	4.13	10	否			8.40	10.21	35	否			23.73	29.14	50	否			580753.06	11.73	8.79	48.65	7.80	70	连续	大气
在线	2019-11-16	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.47	10	否			11.48	14.30	35	否			22.87	28.70	50	否			573528.25	11.64	9.01	49.21	8.11	70	连续	大气
在线	2019-11-16	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.86	4.67	10	否			15.26	18.47	35	否			20.34	24.63	50	否			536903.31	10.95	8.61	49.49	8.39	70	连续	大气
在线	2019-11-16	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	4.86	10	否			10.75	12.77	35	否			20.19	24.00	50	否			522192.84	10.67	8.38	49.69	8.54	70	连续	大气
在线	2019-11-16	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	2.98	10	否			11.68	13.47	35	否			22.90	26.76	50	否			561474.13	11.49	8.18	49.82	8.68	70	连续	大气
在线	2019-11-16	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.63	10	否			11.57	13.66	35	否			24.01	28.66	50	否			579387.81	11.62	8.42	50.05	6.81	70	连续	大气
在线	2019-11-16	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	3.14	10	否			10.14	12.12	35	否			21.56	25.79	50	否			554308.44	11.18	8.47	50.06	7.23	70	连续	大气
在线	2019-11-16	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	3.63	10	否			11.36	13.58	35	否			21.36	25.60	50	否			555029.75	11.27	8.48	50.16	7.83	70	连续	大气
在线	2019-11-16	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.97	10	否			12.76	15.69	35	否			20.81	25.63	50	否			562069.13	11.44	8.82	49.82	8.18	70	连续	大气
在线	2019-11-16	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	4.39	10	否			12.95	16.00	35	否			21.63	26.80	50	否			578259.00	11.80	8.89	49.89	8.41	70	连续	大气
在线	2019-11-16	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.22	2.84	10	否			11.85	15.13	35	否			20.77	26.54	50	否			564892.19	11.53	9.26	49.68	8.47	70	连续	大气
在线	2019-11-16	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	3.17	10	否			9.18	11.64	35	否			19.50	24.73	50	否			553624.25	11.34	9.17	49.98	8.64	70	连续	大气
在线	2019-11-16	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.58	10	否			7.72	9.82	35	否			19.15	24.37	50	否			540626.13	11.08	9.21	50.05	8.68	70	连续	大气
在线	2019-11-16	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.15	3.98	10	否			9.90	12.49	35	否			20.28	25.63	50	否			551590.88	11.31	9.13	50.07	8.79	70	连续	大气
在线	2019-11-16	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	1.09	10	否			8.22	10.13	35	否			27.69	34.66	50	否			508351.59	10.37	8.96	49.67	8.34	70	连续	大气
在线	2019-11-16	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	1.12	10	否			5.08	6.47	35	否			31.89	40.97	50	否			552402.25	11.11	9.28	48.64	7.42	70	连续	大气
在线	2019-11-16	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.07	10	否			12.53	15.61	35	否			29.57	36.91	50	否			563496.94	11.32	8.98	49.30	7.20	70	连续	大气
在线	2019-11-16	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.08	10	否			13.58	17.03	35	否			28.50	35.78	50	否			529330.06	10.68	9.06	49.01	7.54	70	连续	大气
在线	2019-11-16	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	1.12	10	否			11.83	15.11	35	否			31.05	39.85	50	否			528198.75	10.66	9.32	48.86	7.66	70	连续	大气
在线	2019-11-16	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	1.01	10	否			16.08	19.98	35	否			31.08	38.67	50	否			548073.00	11.06	8.94	48.82	7.68	70	连续	大气
在线	2019-11-16	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.51	0.66	10	否			9.54	12.33	35	否			30.36													