

监测方式	监测日期/时间	排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向	
				实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因									
				mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³													
在线	2019-11-17	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	4.34	10	否			12.92	16.18	35	否			20.53	25.76	50	否			550294.63	11.28	9.05	50.12	8.75	70	连续	大气
在线	2019-11-17	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	4.40	10	否			8.57	10.75	35	否			21.04	26.57	50	否			534489.44	10.96	9.12	50.00	8.73	70	连续	大气
在线	2019-11-17	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	4.50	10	否			7.52	9.58	35	否			21.58	27.54	50	否			549870.81	11.23	9.24	49.53	8.54	70	连续	大气
在线	2019-11-17	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	4.63	10	否			8.14	10.32	35	否			24.94	31.64	50	否			583545.94	11.70	9.17	49.44	6.94	70	连续	大气
在线	2019-11-17	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.62	4.62	10	否			8.10	10.35	35	否			23.30	29.78	50	否			596891.75	11.93	9.26	49.07	6.68	70	连续	大气
在线	2019-11-17	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.23	10	否			9.41	12.19	35	否			21.16	27.40	50	否			594341.81	11.93	9.42	48.95	7.11	70	连续	大气
在线	2019-11-17	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.31	2.96	10	否			11.15	14.30	35	否			20.75	26.64	50	否			583146.19	11.75	9.32	48.91	7.48	70	连续	大气
在线	2019-11-17	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	2.87	10	否			9.79	12.31	35	否			20.71	26.05	50	否			577286.63	11.66	9.07	49.03	7.68	70	连续	大气
在线	2019-11-17	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.41	3.06	10	否			8.06	10.23	35	否			17.47	22.20	50	否			509313.63	10.32	9.20	48.94	7.87	70	连续	大气
在线	2019-11-17	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.46	3.12	10	否			7.86	9.93	35	否			18.05	22.91	50	否			539069.81	10.92	9.18	48.64	7.97	70	连续	大气
在线	2019-11-17	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	3.43	10	否			13.62	17.21	35	否			18.20	23.20	50	否			572441.81	11.60	9.24	48.71	8.02	70	连续	大气
在线	2019-11-17	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.82	10	否			10.46	12.74	35	否			20.26	25.24	50	否			583316.31	11.84	8.94	49.03	8.14	70	连续	大气
在线	2019-11-17	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.10	10	否			10.42	12.96	35	否			19.82	24.62	50	否			576391.81	11.72	8.93	48.82	8.32	70	连续	大气
在线	2019-11-17	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	2.83	10	否			15.74	19.17	35	否			20.23	24.91	50	否			585336.81	11.90	8.82	48.65	8.38	70	连续	大气
在线	2019-11-17	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	2.72	10	否			9.95	11.72	35	否			23.24	27.98	50	否			615064.63	12.52	8.52	48.95	8.43	70	连续	大气
在线	2019-11-17	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	2.77	10	否			8.57	10.49	35	否			28.13	34.57	50	否			635751.81	12.73	8.74	49.00	6.86	70	连续	大气
在线	2019-11-17	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	3.82	10	否			7.78	12.84	35	否			16.85	26.34	50	否			730392.19	14.40	11.48	47.12	6.37	70	连续	大气
在线	2019-11-17	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.61	4.37	10	否			9.06	15.08	35	否			16.70	27.24	50	否			796766.56	15.34	11.91	43.28	5.31	70	连续	大气
在线	2019-11-17	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	3.85	10	否			9.18	11.07	35	否			25.08	30.27	50	否			633966.81	12.55	8.57	47.17	6.34	70	连续	大气
在线	2019-11-17	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	2.77	10	否			9.98	12.26	35	否			25.93	31.87	50	否			650413.00	13.08	8.79	48.37	7.50	70	连续	大气
在线	2019-11-17	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.76	2.23	10	否			8.00	10.10	35	否			22.94	28.97	50	否			609014.25	12.29	9.12	48.28	7.79	70	连续	大气
在线	2019-11-17	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	2.44	10	否			15.23	18.70	35	否			24.31	29.88	50	否			625131.50	12.61	8.79	48.10	7.85	70	连续	大气
在线	2019-11-17	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	3.02	10	否			13.92	16.90	35	否			25.31	30.76	50	否			624329.00	12.65	8.66	48.50	8.09	70	连续	大气
在线	2019-11-17	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	3.65	10	否			11.29	14.05	35	否			26.85	33.38	50	否			623587.38	12.64	8.93	48.44	8.14	70	连续	大气
在线	2019-11-17	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	1.19	10	否			5.65	7.49	35	否			24.96	33.10	50	否			505501.59	10.23	9.69	49.05	7.86	70	连续	大气
在线	2019-11-17	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	1.12	10	否			9.99	12.80	35	否			25.20	32.34	50	否			500892.19	10.14	9.32	49.22	7.83	70	连续	大气
在线	2019-11-17	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.06	10	否			12.39	15.20	35	否			28.03	34.41	50	否			511945.03	10.31	8.79	49.46	7.27	70	连续	大气
在线	2019-11-17	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.05	10	否			17.92	21.92	35	否			32.26	39.50	50	否			519322.66	10.56	8.74	50.06	7.98	70	连续	大气
在线	2019-11-17	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.07	10	否			13.84	17.28	35	否			35.08	43.80	50	否			527932.25	10.76	8.98	50.02	8.22	70	连续	大气
在线	2019-11-17	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.86	10	否			15.00	19.00	35	否			31.57	40.08	50	否			532709.00	10.86	9.17	49.93	8.29	70	连续	大气
在线	2019-11-17	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.51	0.64	10	否			17.80	22.21	35	否			30.03	37.55	50	否			526179.88	10.73	9.00	49.93	8.31	70	连续	大气
在线	2019-11-17	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.88	10	否			12.01	15.43	35	否			31.89	41.05	50	否			517808.41	10.56	9.34	49.79	8.28	70	连续	大气
在线	2019-11-17	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	1.06	10	否			7.45	10.00	35	否			21.09	28.48	50	否			461456.50	9.37	9.85	49.08	8.02	70	连续	大气
在线	2019-11-17	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	1.06	10	否			8.34	11.32	35	否			24.70	33.55	50	否			479506.38	9.67	9.96	48.16	7.63	70	连续	大气
在线	2019-11-17	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	1.04	10	否			5.83	7.78	35	否			28.62	38.19	50	否			498280.50	10.03	9.76	48.11	7.59	70	连续	大气
在线	2019-11-17	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	1.07	10	否			8.06	10.65	35	否			29.51	39.14	50	否			508683.00	10.28	9.67	48.75	7.79	70	连续	大气
在线	2019-11-17	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	1.07	10	否			8.63	11.51	35	否			30.94	41.31	50	否			511361.38	10.35	9.76	48.70	7.91	70	连续	大气
在线	2019-11-17	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	1.05	10	否			11.65	15.11	35	否			28.49	37.01	50	否			499674.59	10.10	9.46	48.55	7.77	70	连续	大气
在线	2019-11-17	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.70	0.91	10	否			6.30	8.17	35	否			27.76	36.18	50	否			537936.88	10.70	9.47	48.45	6.43	70	连续	大气
在线	2019-11-17	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	1.02	10	否			13.90	17.65	35	否			29.64	37.71	50	否			530793.38	10.66	9.21	49.06	7.08	70	连续	大气
在线	2019-11-17	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	1.06	10	否			11.13	16.48	35	否			20.88	29.83	50	否			650896.69	12.96	10.56	48.03	7.02	70	连续	大气
在线	2019-11-17	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	1.02	10	否			10.95	15.62	35	否			23.46	32.81	50	否			684492.56	13.49	10.33	46.64	6.47	70	连续	大气
在线	2019-11-17	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.06	10	否			17.25	21.31	35	否			27.60	34.24	50	否			537578.44	10.81	8.90	48.78	7.33	70	连续	大气
在线	2019-11-17	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	1.11	10	否			16.08	19.85	35	否			29.35	36.37	50	否			542170.13	10.98	8.88	49.62	7.79	70	连续	大气
在线	2019-11-17	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.89	1.17	10	否			5.39	7.02	35	否			26.39	34.51	50	否			505523.19	10.22	9.50	48.94	7.68	70	连续	大气
在线	2019-11-17	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	1.07	10	否			4.36	5.62	35	否			26.87	34.66	50	否			524540.56	10.54	9.35	48.25	7.34	70	连续	大气
在线	2019-11-17	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	1.05	10	否			9.11	11.43	35	否			23.64	29.94	50	否			528067.13	10.62	9.14	48.49	7.39	70	连续	大气
在线	2019-11-17	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.10	10	否			7.61	9.69	35	否			29.29	37.32	50	否			528665.25	10.64	9.22	48.57	7.44	70	连续	大气