

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-11-18	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.05	3.79	10	否			10.88	13.39	35	否			24.59	30.59	50	否			603722.69	12.20	8.93	48.10	7.99	75	连续	大气
在线	2019-11-18	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	3.83	10	否			14.39	16.90	35	否			32.94	39.61	50	否			664493.31	13.44	8.48	48.51	8.06	75	连续	大气
在线	2019-11-18	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	4.15	10	否			17.51	21.11	35	否			32.28	38.97	50	否			668979.44	13.60	8.58	49.07	8.36	75	连续	大气
在线	2019-11-18	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	4.21	10	否			16.52	19.15	35	否			35.72	41.71	50	否			687551.81	13.81	8.13	49.47	7.12	75	连续	大气
在线	2019-11-18	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	4.25	10	否			12.14	13.76	35	否			37.22	42.28	50	否			652063.00	13.08	7.78	49.73	6.86	75	连续	大气
在线	2019-11-18	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	4.57	10	否			17.98	20.46	35	否			40.81	46.46	50	否			633782.75	12.83	7.82	50.17	7.59	75	连续	大气
在线	2019-11-18	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.01	10	否			16.27	18.74	35	否			36.40	42.14	50	否			624270.88	12.69	8.04	49.90	8.05	75	连续	大气
在线	2019-11-18	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.95	2.36	10	否			6.94	8.37	35	否			34.94	42.25	50	否			593341.81	12.02	8.60	49.10	7.90	75	连续	大气
在线	2019-11-18	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.09	2.65	10	否			4.15	5.16	35	否			30.37	38.36	50	否			546180.19	11.03	9.14	48.30	7.72	75	连续	大气
在线	2019-11-18	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	2.87	10	否			6.25	7.84	35	否			29.21	36.75	50	否			565156.44	11.37	9.08	47.63	7.62	75	连续	大气
在线	2019-11-18	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.66	3.32	10	否			14.33	17.75	35	否			33.40	41.75	50	否			587621.19	11.81	8.99	47.92	7.48	75	连续	大气
在线	2019-11-18	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.53	10	否			25.21	29.48	35	否			36.04	42.16	50	否			564967.56	11.48	8.18	49.44	8.04	75	连续	大气
在线	2019-11-18	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	4.00	10	否			21.50	25.02	35	否			40.15	46.79	50	否			561163.88	11.49	8.13	50.23	8.54	75	连续	大气
在线	2019-11-18	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	3.77	10	否			20.25	22.96	35	否			41.35	46.89	50	否			567833.25	11.66	7.77	50.78	8.72	75	连续	大气
在线	2019-11-18	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	3.77	10	否			13.21	14.83	35	否			41.12	46.37	50	否			596045.44	12.31	7.69	51.22	9.14	75	连续	大气
在线	2019-11-18	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.38	2.70	10	否			21.39	24.29	35	否			40.07	45.54	50	否			610008.56	12.48	7.80	51.35	8.31	75	连续	大气
在线	2019-11-18	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.29	3.38	10	否			9.66	13.90	35	否			32.51	46.89	50	否			738411.31	14.75	10.73	49.40	7.01	75	连续	大气
在线	2019-11-18	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.69	3.52	10	否			9.73	11.69	35	否			34.56	43.79	50	否			664189.25	13.12	9.32	47.28	6.30	75	连续	大气
在线	2019-11-18	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	3.73	10	否			5.13	6.34	35	否			30.80	38.14	50	否			651380.06	13.16	8.91	49.84	7.58	75	连续	大气
在线	2019-11-18	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.84	10	否			10.78	13.49	35	否			25.32	32.06	50	否			643700.44	13.04	9.14	49.38	7.94	75	连续	大气
在线	2019-11-18	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	4.29	10	否			5.99	7.80	35	否			28.74	37.24	50	否			643476.63	12.99	9.43	48.70	7.83	75	连续	大气
在线	2019-11-18	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	2.86	10	否			12.82	16.43	35	否			27.41	35.13	50	否			620966.00	12.53	9.30	48.39	7.82	75	连续	大气
在线	2019-11-18	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.96	2.46	10	否			14.24	17.82	35	否			26.19	32.85	50	否			626027.63	12.64	9.04	48.51	7.86	75	连续	大气
在线	2019-11-18	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	2.65	10	否			14.78	18.58	35	否			27.79	34.96	50	否			619807.38	12.52	9.08	48.44	7.92	75	连续	大气
在线	2019-11-18	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.12	10	否			11.44	14.35	35	否			30.00	38.71	50	否			521061.00	10.44	9.37	47.91	7.23	75	连续	大气
在线	2019-11-18	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	1.00	10	否			22.66	27.47	35	否			30.67	37.11	50	否			572662.00	11.54	8.61	48.97	7.57	75	连续	大气
在线	2019-11-18	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.99	10	否			16.07	19.43	35	否			35.07	42.41	50	否			579499.75	11.62	8.59	49.43	6.94	75	连续	大气
在线	2019-11-18	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	1.03	10	否			18.22	22.08	35	否			33.41	40.55	50	否			584362.13	11.76	8.64	49.38	7.31	75	连续	大气
在线	2019-11-18	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	1.07	10	否			14.39	17.57	35	否			27.05	33.17	50	否			550135.06	11.08	8.77	48.95	7.43	75	连续	大气
在线	2019-11-18	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	1.06	10	否			11.67	14.47	35	否			29.69	36.96	50	否			547770.88	10.96	8.93	47.96	7.06	75	连续	大气
在线	2019-11-18	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.09	10	否			7.41	9.43	35	否			26.37	33.57	50	否										