

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2019-11-19	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	2.96	10	否			12.89	15.91	35	否			26.74	33.66	50	否			595854.81	12.03	9.07	48.27	7.82	73	连续	大气
在线	2019-11-19	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.40	2.98	10	否			6.13	7.57	35	否			27.45	34.05	50	否			611517.63	12.38	8.88	48.67	8.06	73	连续	大气
在线	2019-11-19	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.24	10	否			8.41	10.48	35	否			24.37	30.53	50	否			612012.06	12.41	9.01	48.73	8.14	73	连续	大气
在线	2019-11-19	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.67	10	否			8.10	10.18	35	否			26.97	34.58	50	否			640682.81	12.84	9.29	48.37	7.25	73	连续	大气
在线	2019-11-19	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.60	3.18	10	否			11.60	14.11	35	否			30.07	36.76	50	否			646237.13	12.85	8.73	49.01	6.32	73	连续	大气
在线	2019-11-19	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	3.27	10	否			8.53	10.40	35	否			26.42	32.41	50	否			582274.56	11.69	8.75	48.98	7.06	73	连续	大气
在线	2019-11-19	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.50	10	否			11.65	14.07	35	否			27.21	33.09	50	否			603697.06	12.14	8.64	48.56	7.36	73	连续	大气
在线	2019-11-19	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	3.94	10	否			13.56	16.40	35	否			26.92	32.63	50	否			644983.44	12.99	8.62	48.76	7.56	73	连续	大气
在线	2019-11-19	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	4.36	10	否			13.15	16.19	35	否			27.99	34.85	50	否			602939.69	12.21	8.95	49.18	7.90	73	连续	大气
在线	2019-11-19	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	3.64	10	否			13.35	16.19	35	否			27.77	33.95	50	否			592326.19	12.00	8.72	48.98	7.94	73	连续	大气
在线	2019-11-19	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	2.92	10	否			11.86	14.52	35	否			31.05	38.27	50	否			612082.13	12.38	8.82	48.88	7.87	73	连续	大气
在线	2019-11-19	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.58	3.12	10	否			18.05	21.72	35	否			28.86	34.98	50	否			597449.19	12.14	8.59	49.56	8.09	73	连续	大气
在线	2019-11-19	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	3.36	10	否			16.58	19.26	35	否			26.91	31.35	50	否			567353.63	11.57	8.12	49.80	8.35	73	连续	大气
在线	2019-11-19	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.14	3.71	10	否			14.23	16.80	35	否			25.83	30.52	50	否			560319.19	11.43	8.30	49.61	8.43	73	连续	大气
在线	2019-11-19	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	3.93	10	否			16.98	19.77	35	否			26.27	30.57	50	否			561908.69	11.48	8.11	49.84	8.52	73	连续	大气
在线	2019-11-19	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.20	10	否			15.39	18.12	35	否			30.16	35.51	50	否			578683.38	11.76	8.26	49.89	8.03	73	连续	大气
在线	2019-11-19	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	4.47	10	否			16.29	19.48	35	否			31.47	37.57	50	否			606807.44	12.13	8.44	49.89	6.53	73	连续	大气
在线	2019-11-19	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	4.42	10	否			19.79	23.87	35	否			29.20	35.24	50	否			609005.81	12.28	8.57	50.03	7.28	73	连续	大气
在线	2019-11-19	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	4.85	10	否			15.16	18.73	35	否			29.73	36.69	50	否			612938.44	12.42	8.84	49.91	7.80	73	连续	大气
在线	2019-11-19	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	4.77	10	否			14.39	17.86	35	否			29.30	36.46	50	否			641225.56	13.01	8.94	49.74	8.01	73	连续	大气
在线	2019-11-19	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	3.13	10	否			18.99	24.03	35	否			29.85	37.77	50	否			647693.56	13.16	9.15	49.56	8.16	73	连续	大气
在线	2019-11-19	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.97	2.45	10	否			21.96	26.91	35	否			29.41	36.61	50	否			637562.06	12.96	8.92	49.56	8.22	73	连续	大气
在线	2019-11-19	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	2.89	10	否			8.48	10.75	35	否			28.52	36.55	50	否			642786.44	13.07	9.29	49.40	8.28	73	连续	大气
在线	2019-11-19	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	3.14	10	否			14.86	18.58	35	否			29.95	37.45	50	否			649972.88	13.20	9.00	49.27	8.22	73	连续	大气
在线	2019-11-19	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.88	10	否			5.66	7.20	35	否			27.08	34.47	50	否			522141.75	10.54	9.20	48.79	7.69	73	连续	大气
在线	2019-11-19	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.86	10	否			11.93	14.72	35	否			29.74	37.23	50	否			542885.00	10.94	8.98	48.63	7.55	73	连续	大气
在线	2019-11-19	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.83	10	否			5.76	7.14	35	否			24.24	30.10	50	否			543741.31	10.89	8.91	48.63	6.98	73	连续	大气
在线	2019-11-19	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.60	0.73	10	否			10.37	12.64	35	否			27.89	34.21	50	否			564216.31	11.32	8.76	48.92	7.13	73	连续	大气
在线	2019-11-19	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.62	0.75	10	否			15.44	18.78	35	否			27.41	33.42	50	否			562973.44	11.37	8.69	49.39	7.65	73	连续	大气
在线	2019-11-19	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.66	0.81	10	否			5.69	6.98	35	否			26.96	33.12	50	否			507521.78	10.24	8.80	48.74	7.62	73	连续	大气
在线	2019-11-19	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.87	10	否			4.61	5.80	35	否			27.76	35.00	50	否										