

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向								
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因																
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³																				
在线	2019-11-20	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.57	10	否			12.47	15.84	35	否			28.29	36.38	50	否			630970.69	12.80	9.32	48.94	8.14	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	3.70	10	否			12.82	15.64	35	否			31.10	38.66	50	否			677060.38	13.71	8.92	49.05	8.07	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.31	10	否			3.83	4.90	35	否			30.46	39.62	50	否			651559.94	13.29	9.48	49.59	8.51	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	3.03	10	否			10.23	12.54	35	否			30.21	37.52	50	否			654979.19	13.29	8.93	49.33	8.12	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.19	2.71	10	否			8.27	10.18	35	否			34.24	42.42	50	否			671477.50	13.40	8.89	49.83	6.48	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	2.93	10	否			8.96	11.15	35	否			31.21	38.88	50	否			663030.44	13.32	8.96	49.68	7.08	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.62	3.26	10	否			9.05	11.24	35	否			30.53	38.01	50	否			673522.81	13.59	8.94	49.59	7.52	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	3.87	10	否			6.29	8.08	35	否			30.80	39.78	50	否			669601.50	13.54	9.38	49.54	7.77	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	4.02	10	否			15.61	19.27	35	否			25.88	32.84	50	否			601034.00	12.18	9.13	49.36	7.88	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	4.19	10	否			12.98	15.51	35	否			30.89	37.34	50	否			634359.00	12.85	8.56	49.38	7.90	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	4.61	10	否			5.77	7.16	35	否			34.21	42.56	50	否			639448.50	12.99	8.94	49.51	8.14	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.06	10	否			12.60	15.49	35	否			33.25	40.87	50	否			636134.38	12.98	8.80	49.99	8.44	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	2.83	10	否			19.40	23.28	35	否			35.24	42.52	50	否			638131.25	13.04	8.56	50.08	8.54	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	3.59	10	否			22.68	25.53	35	否			39.72	44.67	50	否			632684.31	13.07	7.66	51.39	9.20	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.00	3.59	10	否			24.18	28.86	35	否			34.36	41.11	50	否			642028.88	13.34	8.47	51.64	9.63	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	3.82	10	否			14.68	17.59	35	否			30.62	36.74	50	否			610494.00	12.61	8.50	50.84	9.27	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	4.10	10	否			5.54	6.71	35	否			29.26	35.63	50	否			620662.69	12.44	8.67	50.11	6.65	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	4.20	10	否			2.17	2.64	35	否			30.74	37.38	50	否			677201.44	13.62	8.66	50.00	7.14	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.84	4.57	10	否			5.86	6.92	35	否			37.60	44.77	50	否			707818.19	14.37	8.40	50.76	7.90	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	4.56	10	否			9.34	11.10	35	否			28.91	34.63	50	否			670924.44	13.77	8.46	51.31	8.68	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	4.60	10	否			12.53	15.22	35	否			30.53	37.35	50	否			676631.81	13.82	8.73	50.43	8.47	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	4.54	10	否			11.28	13.91	35	否			28.69	35.73	50	否			663411.50	13.56	8.88	50.36	8.51	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.89	2.36	10	否			16.81	20.47	35	否			28.19	35.20	50	否			655810.75	13.38	8.94	50.06	8.46	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.02	2.49	10	否			10.02	12.25	35	否			27.52	34.01	50	否			625985.44	12.80	8.85	50.13	8.56	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.07	10	否			13.51	16.67	35	否			29.80	36.82	50	否			470383.03	9.59	8.87	49.86	8.21	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	1.03	10	否			10.84	12.99	35	否			31.57	38.15	50	否			527892.94	10.76	8.56	50.15	8.26	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	1.10	10	否			5.28	6.66	35	否			29.93	37.94	50	否			499670.69	10.15	9.14	50.10	7.88	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.54	0.68	10	否			7.53	9.29	35	否			29.36	36.87	50	否			530974.06	10.71	9.01	49.55	7.40	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.59	0.72	10	否			7.10	8.64	35	否			29.15	35.53	50	否			523435.41	10.62	8.69	49.90	7.85	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.83	10	否			7.50	9.23	35	否			32.78	40.42	50	否			516867.66	10.49	8.84	49.75	7.91	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.73	0.91	10	否			10.81	13.48	35	否			30.09	37.83	50	否			522089.44	10.59	9.03	49.66	7.89	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.83	1.05	10	否			4.56	5.78	35	否			31.53	40.19	50	否			512915.56	10.42	9.21	49.82	8.01	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	1.10	10	否			4.88	6.34	35	否			28.59	37.30	50	否			448016.72	9.08	9.50	49.14	7.78	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	1.01	10	否			9.88	12.34	35	否			33.15	41.52	50	否			478784.47	9.67	9.02	49.02	7.63	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.97	10	否			12.45	15.22	35	否			34.77	42.52	50	否			488000.03	9.89	8.73	49.50	7.84	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.65	0.79	10	否			13.61	16.51	35	否			32.50	39.48	50	否			497409.84	10.11	8.64	49.82	8.03	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.50	0.62	10	否			14.33	17.32	35	否			31.07	38.37	50	否			509329.19	10.41	8.83	50.33	8.37	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.64	0.86	10	否			6.80	9.00	35	否			28.04	37.63	50	否			499544.81	10.13	9.78	49.36	7.96	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.72	0.89	10	否			11.56	14.18	35	否			32.25	39.56	50	否			502363.13	10.15	8.77	49.52	7.54	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	1.00	10	否			5.41	6.89	35	否			32.84	42.11	50	否			465528.03	9.43	9.29	49.97	7.62	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	1.05	10	否			9.62	12.43	35	否			27.61	36.21	50	否			461334.03	9.37	9.59	49.83	7.90	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.71	0.86	10	否			16.06	19.18	35	否			31.72	38.14	50	否			512623.53	10.50	8.51	50.64	8.56	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.69	0.81	10	否			9.70	11.42	35	否			30.89	36.44	50	否			560200.63	11.54	8.28	51.33	8.95	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.90	10	否			7.84	9.45	35	否			35.14	42.60	50	否			533342.69	11.03	8.61	51.44	9.18	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	0.91	10	否			14.20	17.31	35	否			32.15	39.28	50	否			530809.63	10.94	8.72	51.27	8.98	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.82	10	否			15.76	19.11	35	否			31.71	38.48	50	否			520594.63	10.75	8.64	51.37	9.05	75	连续	大气								
在线	2019-11-20	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.39	0.47	10	否			11.71	13.94	35	否			27.88	33.42	50	否			521746.66	10.75	8.47	51.25	8.92	75	连续	大气								
在线																																						