

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-1-15	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.62	10	否			12.26	14.49	35	否			24.13	28.99	50	否			566574.50	11.66	8.45	50.86	8.77	77	连续	大气
在线	2020-1-15	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	3.85	10	否			7.68	8.99	35	否			29.54	34.68	50	否			601525.06	12.35	8.21	50.45	8.77	77	连续	大气
在线	2020-1-15	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	4.13	10	否			6.84	8.10	35	否			30.90	36.79	50	否			629078.44	12.95	8.39	50.81	8.93	77	连续	大气
在线	2020-1-15	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.27	10	否			13.52	15.84	35	否			27.52	32.93	50	否			613490.31	12.55	8.41	51.05	8.26	77	连续	大气
在线	2020-1-15	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.29	10	否			6.52	7.49	35	否			31.08	36.17	50	否			633210.50	12.81	8.09	51.04	7.27	77	连续	大气
在线	2020-1-15	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	2.81	10	否			8.88	10.53	35	否			29.78	35.37	50	否			642960.94	13.10	8.38	51.17	7.87	77	连续	大气
在线	2020-1-15	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.92	2.27	10	否			14.34	16.94	35	否			30.60	36.21	50	否			630851.00	12.90	8.31	51.12	8.24	77	连续	大气
在线	2020-1-15	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.37	2.80	10	否			16.51	19.35	35	否			23.22	27.45	50	否			574934.00	11.80	8.31	50.99	8.50	77	连续	大气
在线	2020-1-15	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	3.95	10	否			5.47	6.44	35	否			26.23	31.84	50	否			577670.69	11.83	8.67	50.38	8.49	77	连续	大气
在线	2020-1-15	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.98	3.66	10	否			3.99	4.88	35	否			26.95	33.05	50	否			583073.50	11.90	8.79	49.90	8.31	77	连续	大气
在线	2020-1-15	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.31	2.81	10	否			9.71	11.72	35	否			27.02	33.01	50	否			587959.00	12.01	8.67	49.95	8.42	77	连续	大气
在线	2020-1-15	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.31	10	否			12.93	15.45	35	否			28.67	34.30	50	否			603796.44	12.36	8.46	50.31	8.51	77	连续	大气
在线	2020-1-15	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.88	10	否			12.75	15.37	35	否			26.66	32.19	50	否			574875.31	11.83	8.57	50.79	8.85	77	连续	大气
在线	2020-1-15	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	3.03	10	否			6.98	8.70	35	否			21.86	27.34	50	否			519665.63	10.67	8.98	50.11	8.75	77	连续	大气
在线	2020-1-15	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	3.20	10	否			10.28	12.07	35	否			29.91	35.25	50	否			564312.38	11.57	8.27	50.23	8.63	77	连续	大气
在线	2020-1-15	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	3.89	10	否			5.14	6.31	35	否			29.45	36.08	50	否			562406.69	11.50	8.75	50.25	8.37	77	连续	大气
在线	2020-1-15	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.17	3.87	10	否			4.43	5.41	35	否			29.79	36.36	50	否			575705.38	11.57	8.71	50.21	6.82	77	连续	大气
在线	2020-1-15	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.28	4.06	10	否			5.18	6.40	35	否			30.00	37.10	50	否			576963.88	11.67	8.87	50.29	7.38	77	连续	大气
在线	2020-1-15	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	4.07	10	否			6.40	7.83	35	否			30.62	37.51	50	否			572447.81	11.62	8.75	50.29	7.73	77	连续	大气
在线	2020-1-15	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	4.20	10	否			9.21	11.12	35	否			30.48	37.00	50	否			587398.44	11.96	8.63	50.19	8.03	77	连续	大气
在线	2020-1-15	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.18	10	否			11.80	13.82	35	否			32.21	37.73	50	否			610673.06	12.52	8.20	50.97	8.53	77	连续	大气
在线	2020-1-15	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	4.28	10	否			12.56	14.76	35	否			31.98	37.70	50	否			606345.06	12.53	8.25	51.54	9.06	77	连续	大气
在线	2020-1-15	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.18	10	否			12.94	15.09	35	否			29.29	34.36	50	否			570413.06	11.81	8.20	51.39	9.24	77	连续	大气
在线	2020-1-15	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.91	3.54	10	否			5.07	6.16	35	否			31.03	37.74	50	否			550437.38	11.35	8.67	50.58	9.01	77	连续	大气
在线	2020-1-15	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.10	10	否			7.54	7.12	35	否			40.77	38.57	50	否			470220.41	9.92	5.13	53.19	10.31	77	连续	大气
在线	2020-1-15	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	0.97	10	否			15.17	13.93	35	否			38.79	35.93	50	否			496334.53	10.41	4.78	52.77	10.01	77	连续	大气
在线	2020-1-15	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.02	0.95	10	否			12.27	11.37	35	否			41.85	38.91	50	否			524190.25	10.89	4.83	53.15	9.01	77	连续	大气
在线	2020-1-15	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.08	1.01	10	否			11.61	10.83	35	否			38.71	36.15	50	否			507669.69	10.62	4.93	53.01	9.66	77	连续	大气
在线	2020-1-15	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	0.96	10	否			16.80	15.30	35	否			39.45	35.93	50	否			513783.19	10.79	4.53	53.18	10.00	77	连续	大气
在线	2020-1-15	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.97	0.91	10	否			10.47	9.74	35	否			39.88	37.25	50	否			514203.53	10.81	4.94	53.05	10.11	77	连续	大气
在线	2020-1-15	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.67	0.64	10	否			15.40	14.68	35	否			38.13	36.36	50	否										