

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-1-16	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	3.98	10	否			3.67	4.56	35	否			29.58	36.79	50	否			567650.69	11.65	8.94	50.03	8.76	82	连续	大气
在线	2020-1-16	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	4.02	10	否			10.74	12.64	35	否			29.47	34.79	50	否			586831.63	12.07	8.29	50.47	8.89	82	连续	大气
在线	2020-1-16	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	3.96	10	否			12.38	14.29	35	否			30.41	35.07	50	否			595095.81	12.31	8.00	51.14	9.24	82	连续	大气
在线	2020-1-16	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	4.02	10	否			10.86	12.45	35	否			33.09	37.91	50	否			610901.69	12.61	7.91	51.31	9.06	82	连续	大气
在线	2020-1-16	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	4.09	10	否			7.46	8.58	35	否			31.04	35.67	50	否			617954.13	12.53	7.96	51.37	7.38	82	连续	大气
在线	2020-1-16	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.06	10	否			9.32	10.55	35	否			28.85	32.84	50	否			613786.44	12.52	7.81	51.45	7.87	82	连续	大气
在线	2020-1-16	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.46	10	否			6.46	7.75	35	否			26.55	31.90	50	否			585940.31	11.99	8.52	51.06	8.23	82	连续	大气
在线	2020-1-16	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.37	10	否			11.45	13.07	35	否			29.74	34.27	50	否			591808.50	12.13	7.97	50.89	8.42	82	连续	大气
在线	2020-1-16	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.22	3.77	10	否			6.18	7.20	35	否			28.65	33.60	50	否			570029.69	11.71	8.19	51.01	8.62	82	连续	大气
在线	2020-1-16	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.74	3.26	10	否			6.98	8.29	35	否			31.93	38.02	50	否			605093.50	12.45	8.39	50.97	8.81	82	连续	大气
在线	2020-1-16	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.15	2.62	10	否			6.63	8.06	35	否			30.52	37.14	50	否			611592.63	12.56	8.67	50.63	8.75	82	连续	大气
在线	2020-1-16	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.71	3.25	10	否			9.26	11.11	35	否			34.86	41.84	50	否			606810.19	12.49	8.50	51.02	8.87	82	连续	大气
在线	2020-1-16	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	3.90	10	否			7.98	9.39	35	否			29.48	34.68	50	否			602496.06	12.45	8.25	51.30	9.14	82	连续	大气
在线	2020-1-16	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.27	10	否			7.52	8.82	35	否			30.63	36.01	50	否			601927.75	12.46	8.24	51.36	9.28	82	连续	大气
在线	2020-1-16	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	4.41	10	否			12.19	13.57	35	否			29.70	33.17	50	否			608727.25	12.65	7.57	51.90	9.49	82	连续	大气
在线	2020-1-16	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	4.26	10	否			5.42	6.13	35	否			28.58	32.43	50	否			610326.75	12.72	7.78	51.94	9.72	82	连续	大气
在线	2020-1-16	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.42	2.82	10	否			9.74	11.30	35	否			29.22	33.96	50	否			592899.50	12.04	8.10	51.43	7.44	82	连续	大气
在线	2020-1-16	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	3.10	10	否			8.52	9.95	35	否			28.38	33.54	50	否			633466.63	12.87	8.25	51.01	7.66	82	连续	大气
在线	2020-1-16	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	3.57	10	否			12.47	14.36	35	否			29.69	34.19	50	否			634448.81	13.01	7.98	51.74	8.39	82	连续	大气
在线	2020-1-16	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	3.96	10	否			9.39	10.91	35	否			27.01	31.44	50	否			621875.94	12.82	8.11	51.92	8.79	82	连续	大气
在线	2020-1-16	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	4.23	10	否			6.65	7.85	35	否			28.00	33.43	50	否			621447.25	12.81	8.41	51.46	8.89	82	连续	大气
在线	2020-1-16	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	4.03	10	否			10.79	12.62	35	否			29.52	34.54	50	否			620213.13	12.83	8.16	51.74	9.15	82	连续	大气
在线	2020-1-16	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	3.67	10	否			6.76	7.94	35	否			30.40	35.87	50	否			629417.13	13.04	8.28	51.66	9.34	82	连续	大气
在线	2020-1-16	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.97	2.44	10	否			11.66	14.27	35	否			25.98	32.24	50	否			601957.94	12.45	8.87	51.01	9.26	82	连续	大气
在线	2020-1-16	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.73	10	否			10.21	9.56	35	否			42.90	40.27	50	否			469899.44	9.92	5.01	53.17	10.39	82	连续	大气
在线	2020-1-16	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.74	10	否			8.57	7.89	35	否			40.46	37.23	50	否			485153.50	10.27	4.70	53.59	10.57	82	连续	大气
在线	2020-1-16	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	0.80	10	否			16.08	14.77	35	否			41.03	37.70	50	否			496105.94	10.41	4.68	53.86	9.69	82	连续	大气
在线	2020-1-16	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	0.86	10	否			16.82	15.42	35	否			37.57	34.45	50	否			501562.06	10.58	4.64	53.91	10.17	82	连续	大气
在线	2020-1-16	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	0.91	10	否			15.02	13.73	35	否			33.03	30.20	50	否			492766.53	10.44	4.59	53.96	10.58	82	连续	大气
在线	2020-1-16	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	0.87	10	否			9.17	8.42	35	否			36.42	33.45	50	否			495099.94	10.51	4.67	53.95	10.73	82	连续	大气
在线	2020-1-16	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.79	0.73	10	否			12.81	11.89	35	否			39.14	36.33	50	否			476021.28	10.08	4.83	53				