

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-1-17	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.17	2.62	10	否			8.30	10.00	35	否			27.98	33.70	50	否			579161.81	11.92	8.54	50.52	8.91	82	连续	大气
在线	2020-1-17	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.51	2.93	10	否			7.76	8.85	35	否			29.77	34.79	50	否			606967.19	12.51	8.16	50.66	9.05	82	连续	大气
在线	2020-1-17	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.28	10	否			7.36	8.36	35	否			27.54	31.71	50	否			613560.94	12.72	7.95	51.41	9.38	82	连续	大气
在线	2020-1-17	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.52	10	否			13.08	15.05	35	否			21.10	24.38	50	否			573913.63	11.96	8.04	51.67	9.73	82	连续	大气
在线	2020-1-17	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	4.17	10	否			1.55	1.84	35	否			31.02	37.09	50	否			598262.06	12.09	8.50	50.75	7.20	82	连续	大气
在线	2020-1-17	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.56	10	否			10.64	12.16	35	否			25.43	29.54	50	否			601919.88	12.21	8.06	50.91	7.54	82	连续	大气
在线	2020-1-17	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.20	10	否			7.87	8.60	35	否			24.78	27.23	50	否			616045.44	12.61	7.31	51.65	8.18	82	连续	大气
在线	2020-1-17	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.08	10	否			2.43	2.85	35	否			29.39	34.42	50	否			598034.31	12.29	8.19	51.30	8.62	82	连续	大气
在线	2020-1-17	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.12	2.52	10	否			9.94	11.79	35	否			23.72	28.21	50	否			564529.63	11.59	8.39	50.86	8.56	82	连续	大气
在线	2020-1-17	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.95	10	否			3.30	3.92	35	否			29.53	35.16	50	否			610737.50	12.52	8.39	50.69	8.54	82	连续	大气
在线	2020-1-17	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.12	10	否			6.61	7.96	35	否			24.63	29.75	50	否			584416.75	12.03	8.56	51.00	8.81	82	连续	大气
在线	2020-1-17	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	3.61	10	否			5.93	7.29	35	否			29.23	35.90	50	否			553649.38	11.38	8.79	50.42	8.75	82	连续	大气
在线	2020-1-17	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	3.76	10	否			4.49	5.39	35	否			29.12	35.24	50	否			578988.69	11.87	8.59	50.10	8.73	82	连续	大气
在线	2020-1-17	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	3.80	10	否			5.55	6.60	35	否			28.79	34.41	50	否			605577.69	12.47	8.45	50.71	8.98	82	连续	大气
在线	2020-1-17	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	3.87	10	否			9.98	11.84	35	否			27.40	32.51	50	否			608328.00	12.57	8.36	51.34	9.15	82	连续	大气
在线	2020-1-17	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.18	3.68	10	否			14.07	16.22	35	否			31.11	35.97	50	否			597913.69	12.44	8.03	51.43	9.69	82	连续	大气
在线	2020-1-17	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	4.03	10	否			3.92	4.49	35	否			27.02	31.61	50	否			590098.44	11.99	8.13	51.13	7.54	82	连续	大气
在线	2020-1-17	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	3.64	10	否			7.52	8.37	35	否			34.95	39.12	50	否			621395.56	12.71	7.59	51.63	8.11	82	连续	大气
在线	2020-1-17	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	3.32	10	否			8.96	10.11	35	否			26.64	30.11	50	否			618062.19	12.72	7.72	51.87	8.63	82	连续	大气
在线	2020-1-17	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.66	10	否			7.72	8.92	35	否			23.78	27.54	50	否			602035.75	12.41	8.04	51.53	8.81	82	连续	大气
在线	2020-1-17	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	3.99	10	否			7.51	8.61	35	否			27.68	31.96	50	否			609798.56	12.57	7.98	51.26	8.89	82	连续	大气
在线	2020-1-17	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.64	3.02	10	否			11.74	13.25	35	否			29.70	33.97	50	否			622995.81	12.86	7.85	51.29	9.04	82	连续	大气
在线	2020-1-17	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.83	10	否			4.78	5.45	35	否			28.23	32.24	50	否			625845.88	12.94	7.86	51.39	9.19	82	连续	大气
在线	2020-1-17	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.26	10	否			6.23	7.18	35	否			26.75	30.87	50	否			614257.75	12.73	7.99	51.47	9.37	82	连续	大气
在线	2020-1-17	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	0.97	10	否			8.89	8.19	35	否			38.44	35.68	50	否			454821.06	9.68	4.79	53.95	10.91	82	连续	大气
在线	2020-1-17	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	0.93	10	否			5.84	5.32	35	否			40.48	36.88	50	否			486787.13	10.33	4.54	53.83	10.73	82	连续	大气
在线	2020-1-17	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	0.92	10	否			13.08	12.05	35	否			43.12	39.72	50	否			504606.66	10.60	4.72	53.79	9.88	82	连续	大气
在线	2020-1-17	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	0.91	10	否			11.07	10.00	35	否			39.74	35.89	50	否			473896.72	9.96	4.38	53.72	9.89	82	连续	大气
在线	2020-1-17	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	0.86	10	否			7.31	6.67	35	否			45.16	41.34	50	否			473565.09	10.01	4.60	53.66	10.37	82	连续	大气
在线	2020-1-17	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.90	0.82	10	否			9.37	8.52	35	否			42.04	38.23	50	否			479686.91	10.16	4.49	53.81	10.56	82	连续	大气
在线	2020-1-17	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.73	10	否			7.97	7.36	35	否			45.02	41.87	50	否			497143.50	10.52	4.87	53.61	10.56			