

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-1-19	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.71	4.30	10	否			10.62	12.24	35	否			26.30	30.57	50	否			594973.06	12.32	8.04	51.18	9.31	81	连续	大气
在线	2020-1-19	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	4.78	10	否			3.24	3.71	35	否			28.00	32.25	50	否			643571.50	13.29	7.95	50.98	9.22	81	连续	大气
在线	2020-1-19	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	4.95	10	否			3.28	3.79	35	否			29.50	34.10	50	否			649676.13	13.43	8.01	50.98	9.29	81	连续	大气
在线	2020-1-19	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	3.93	10	否			4.72	5.50	35	否			30.29	35.35	50	否			656243.50	13.56	8.14	50.90	9.30	81	连续	大气
在线	2020-1-19	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	3.83	10	否			9.43	10.99	35	否			28.23	33.10	50	否			642028.75	13.12	8.18	50.74	8.25	81	连续	大气
在线	2020-1-19	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	4.30	10	否			8.64	9.82	35	否			29.21	33.33	50	否			661335.06	13.37	7.83	50.62	7.33	81	连续	大气
在线	2020-1-19	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	4.86	10	否			5.68	6.48	35	否			30.63	35.00	50	否			658365.38	13.39	7.87	50.78	7.85	81	连续	大气
在线	2020-1-19	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	5.22	10	否			3.50	4.06	35	否			30.28	35.10	50	否			655058.06	13.36	8.06	50.55	8.14	81	连续	大气
在线	2020-1-19	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	5.11	10	否			6.38	7.37	35	否			26.19	30.32	50	否			640359.38	13.11	8.04	50.65	8.43	81	连续	大气
在线	2020-1-19	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.87	5.74	10	否			4.00	4.69	35	否			29.25	34.51	50	否			644874.44	13.19	8.27	50.33	8.48	81	连续	大气
在线	2020-1-19	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	5.71	10	否			3.59	4.30	35	否			30.60	36.73	50	否			630023.63	12.93	8.50	50.72	8.66	81	连续	大气
在线	2020-1-19	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.67	5.65	10	否			5.62	6.80	35	否			26.66	32.23	50	否			601329.56	12.36	8.60	50.95	8.72	81	连续	大气
在线	2020-1-19	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.84	5.81	10	否			6.76	8.12	35	否			26.78	32.13	50	否			579876.75	11.95	8.49	50.96	8.93	81	连续	大气
在线	2020-1-19	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.32	6.29	10	否			5.82	6.85	35	否			29.31	34.64	50	否			597276.44	12.29	8.30	50.78	8.87	81	连续	大气
在线	2020-1-19	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.88	5.78	10	否			6.97	8.22	35	否			26.84	31.68	50	否			580517.69	11.94	8.30	50.67	8.84	81	连续	大气
在线	2020-1-19	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.98	4.66	10	否			7.39	8.63	35	否			31.22	36.54	50	否			564825.56	11.62	8.18	50.18	8.90	81	连续	大气
在线	2020-1-19	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	5.09	10	否			4.94	5.80	35	否			24.59	28.95	50	否			585684.31	11.92	8.24	50.10	8.01	81	连续	大气
在线	2020-1-19	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	4.22	10	否			8.06	9.05	35	否			30.38	34.26	50	否			640870.38	12.92	7.69	50.46	7.10	81	连续	大气
在线	2020-1-19	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	3.81	10	否			11.73	13.14	35	否			26.79	30.45	50	否			636034.50	12.90	7.76	50.60	7.63	81	连续	大气
在线	2020-1-19	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	4.21	10	否			9.21	10.61	35	否			31.27	36.22	50	否			627744.19	12.79	8.02	50.60	8.06	81	连续	大气
在线	2020-1-19	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	4.61	10	否			8.98	10.68	35	否			27.74	33.22	50	否			588347.25	12.01	8.46	50.27	8.27	81	连续	大气
在线	2020-1-19	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	5.54	10	否			4.15	5.19	35	否			29.50	36.90	50	否			588335.56	11.95	9.01	49.32	8.07	81	连续	大气
在线	2020-1-19	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	3.94	10	否			6.01	7.35	35	否			28.62	35.11	50	否			598806.19	12.16	8.77	49.18	8.09	81	连续	大气
在线	2020-1-19	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	3.02	10	否			8.49	10.31	35	否			26.18	31.85	50	否			598342.75	12.17	8.67	49.36	8.20	81	连续	大气
在线	2020-1-19	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	0.99	10	否			5.48	5.11	35	否			34.39	32.10	50	否			443240.97	9.39	4.92	53.45	10.58	81	连续	大气
在线	2020-1-19	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.05	10	否			2.61	2.41	35	否			39.51	36.50	50	否			482699.72	10.18	4.76	53.16	10.34	81	连续	大气
在线	2020-1-19	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.16	10	否			7.17	6.68	35	否			43.76	40.74	50	否			483147.41	10.19	4.88	53.29	10.32	81	连续	大气
在线	2020-1-19	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.15	10	否			9.49	8.90	35	否			42.37	39.81	50	否			491679.03	10.25	5.02	53.12	9.31	81	连续	大气
在线	2020-1-19	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.86	10	否			11.15	10.59	35	否			44.13	41.94	50	否			485605.78	10.16	5.21	52.86	9.74	81	连续	大气
在线	2020-1-19	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.03	10	否			11.38	10.62	35	否			39.17	36.51	50	否			481978.03	10.12	4.91	52.92	9.98	81	连续	大气
在线	2020-1-19	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.17	10	否			7.93	7.32	35	否			41.70	38.49	50	否			480514.25	10.11	4.75	53.0				