

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-1-21	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	4.62	10	否			3.90	4.36	35	否			22.71	25.72	50	否			547933.00	11.28	7.75	50.83	8.80	74	连续	大气
在线	2020-1-21	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.41	4.98	10	否			3.13	3.52	35	否			28.86	32.62	50	否			590520.88	12.12	7.71	50.38	8.73	74	连续	大气
在线	2020-1-21	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.46	5.12	10	否			2.26	2.59	35	否			26.31	30.20	50	否			599714.69	12.35	7.93	50.67	8.96	74	连续	大气
在线	2020-1-21	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	5.07	10	否			2.21	2.60	35	否			21.60	25.67	50	否			573733.69	11.80	8.36	50.25	8.90	74	连续	大气
在线	2020-1-21	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.68	4.27	10	否			6.55	7.49	35	否			21.43	24.72	50	否			577061.44	11.80	8.05	49.85	8.48	74	连续	大气
在线	2020-1-21	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	4.37	10	否			3.64	4.20	35	否			25.72	30.06	50	否			598976.56	12.02	8.16	49.93	6.74	74	连续	大气
在线	2020-1-21	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.48	2.89	10	否			2.86	3.27	35	否			23.11	26.71	50	否			634233.00	12.78	8.04	50.08	7.17	74	连续	大气
在线	2020-1-21	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.86	10	否			3.40	3.99	35	否			27.45	32.23	50	否			613599.56	12.48	8.22	50.67	7.79	74	连续	大气
在线	2020-1-21	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.01	3.61	10	否			4.25	5.07	35	否			25.64	30.64	50	否			557217.00	11.36	8.48	50.38	8.04	74	连续	大气
在线	2020-1-21	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.64	4.24	10	否			5.96	6.91	35	否			24.24	28.13	50	否			551238.25	11.26	8.10	50.39	8.22	74	连续	大气
在线	2020-1-21	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	4.49	10	否			6.65	7.62	35	否			25.25	29.00	50	否			552538.75	11.31	7.94	50.40	8.44	74	连续	大气
在线	2020-1-21	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	4.83	10	否			7.41	8.63	35	否			27.51	32.17	50	否			539858.38	11.06	8.15	50.42	8.45	74	连续	大气
在线	2020-1-21	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	5.00	10	否			9.07	10.46	35	否			26.29	30.36	50	否			537805.38	11.04	8.00	50.61	8.63	74	连续	大气
在线	2020-1-21	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.26	3.73	10	否			9.32	10.67	35	否			30.71	35.16	50	否			552418.81	11.36	7.91	50.70	8.79	74	连续	大气
在线	2020-1-21	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.76	3.33	10	否			10.12	12.20	35	否			30.59	36.87	50	否			554501.69	11.38	8.56	50.45	8.69	74	连续	大气
在线	2020-1-21	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.16	10	否			12.17	14.36	35	否			27.35	32.32	50	否			534480.19	11.03	8.31	50.94	9.04	74	连续	大气
在线	2020-1-21	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	5.02	10	否			8.42	10.25	35	否			22.91	27.89	50	否			503194.09	10.40	8.68	50.74	9.13	74	连续	大气
在线	2020-1-21	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.47	5.25	10	否			6.88	8.08	35	否			26.40	31.02	50	否			522438.59	10.50	8.23	50.26	6.75	74	连续	大气
在线	2020-1-21	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.83	5.65	10	否			6.71	7.82	35	否			28.24	33.00	50	否			569824.69	11.49	8.17	50.18	7.10	74	连续	大气
在线	2020-1-21	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.39	6.31	10	否			4.01	4.69	35	否			29.79	34.90	50	否			599169.56	12.15	8.20	50.46	7.63	74	连续	大气
在线	2020-1-21	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.98	5.94	10	否			4.42	5.27	35	否			30.17	36.02	50	否			592486.88	12.05	8.43	50.37	7.94	74	连续	大气
在线	2020-1-21	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	4.21	10	否			5.39	6.57	35	否			27.06	33.00	50	否			557618.00	11.35	8.70	49.91	8.03	74	连续	大气
在线	2020-1-21	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.83	4.52	10	否			9.08	10.65	35	否			23.28	27.49	50	否			570828.31	11.62	8.27	49.85	8.13	74	连续	大气
在线	2020-1-21	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.69	5.84	10	否			3.53	4.37	35	否			26.17	32.49	50	否			567137.63	11.56	8.93	49.66	8.28	74	连续	大气
在线	2020-1-21	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.15	10	否			9.57	8.45	35	否			32.38	28.57	50	否			404326.78	8.63	3.99	54.29	10.93	74	连续	大气
在线	2020-1-21	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.09	10	否			8.29	7.11	35	否			47.61	41.12	50	否			440682.63	9.39	3.63	54.26	10.93	74	连续	大气
在线	2020-1-21	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.16	10	否			2.00	1.79	35	否			45.49	40.59	50	否			442995.91	9.41	4.20	53.98	10.75	74	连续	大气
在线	2020-1-21	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	0.96	10	否			1.79	1.60	35	否			36.29	32.51	50	否			432273.63	9.08	4.26	53.80	9.69	74	连续	大气
在线	2020-1-21	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.00	0.89	10	否			2.35	2.11	35	否			38.69	34.68	50	否			429106.03	9.06	4.27	53.91	10.13	74	连续	大气
在线	2020-1-21	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.03	10	否			4.63	4.09	35	否			39.24	34.96	50	否			428477.44	9.09	4.15	53.96	10.54	74	连续	大气
在线	2020-1-21	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.16	1.07	10	否			2.06	1.90	35	否			38.84	35.84	50	否			450608.41	9.54	4.74	53.70	10.51	74	连续	