

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-1-23	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	4.92	10	否			7.47	9.33	35	否			25.22	31.81	50	否			566758.88	11.58	9.08	49.80	8.48	78	连续	大气
在线	2020-1-23	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.25	5.08	10	否			7.57	8.90	35	否			24.62	29.38	50	否			572436.69	11.74	8.42	50.25	8.66	78	连续	大气
在线	2020-1-23	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.28	5.23	10	否			4.06	4.94	35	否			25.15	30.82	50	否			560032.06	11.48	8.70	49.92	8.68	78	连续	大气
在线	2020-1-23	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	3.88	10	否			8.35	9.79	35	否			18.22	21.56	50	否			558684.56	11.46	8.30	50.06	8.68	78	连续	大气
在线	2020-1-23	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.41	4.03	10	否			8.35	9.79	35	否			24.19	28.60	50	否			551959.13	11.41	8.26	50.53	9.32	78	连续	大气
在线	2020-1-23	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	4.42	10	否			4.42	5.31	35	否			23.33	28.17	50	否			564734.56	11.40	8.54	50.07	7.19	78	连续	大气
在线	2020-1-23	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.33	10	否			3.57	4.28	35	否			29.08	35.05	50	否			594003.44	11.95	8.54	49.85	6.99	78	连续	大气
在线	2020-1-23	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.42	10	否			5.65	6.71	35	否			26.56	31.56	50	否			578916.94	11.74	8.38	50.33	7.61	78	连续	大气
在线	2020-1-23	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	4.13	10	否			7.98	9.87	35	否			26.81	33.25	50	否			554429.00	11.30	8.90	50.39	8.03	78	连续	大气
在线	2020-1-23	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	4.87	10	否			5.97	7.49	35	否			24.27	30.38	50	否			565909.50	11.54	9.04	50.13	8.14	78	连续	大气
在线	2020-1-23	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.02	5.00	10	否			4.65	5.76	35	否			26.11	32.52	50	否			577119.44	11.79	8.94	50.21	8.35	78	连续	大气
在线	2020-1-23	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.33	5.31	10	否			4.69	5.72	35	否			25.78	31.60	50	否			588872.56	12.06	8.76	50.49	8.48	78	连续	大气
在线	2020-1-23	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.99	5.01	10	否			4.80	6.02	35	否			24.83	31.18	50	否			560638.25	11.51	9.05	50.60	8.69	78	连续	大气
在线	2020-1-23	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.76	10	否			9.17	10.76	35	否			23.43	27.94	50	否			564284.81	11.60	8.36	50.63	8.77	78	连续	大气
在线	2020-1-23	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.73	3.23	10	否			12.17	14.27	35	否			23.82	28.14	50	否			533403.19	10.98	8.30	50.79	8.81	78	连续	大气
在线	2020-1-23	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	4.13	10	否			9.41	10.76	35	否			27.28	31.29	50	否			592846.38	12.25	7.92	51.10	9.20	78	连续	大气
在线	2020-1-23	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	4.11	10	否			14.92	16.96	35	否			29.31	33.32	50	否			609779.75	12.72	7.81	52.14	9.81	78	连续	大气
在线	2020-1-23	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	3.99	10	否			19.26	21.41	35	否			29.76	33.46	50	否			594980.06	12.25	7.60	52.06	8.56	78	连续	大气
在线	2020-1-23	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	4.79	10	否			7.17	7.84	35	否			32.49	35.80	50	否			608544.19	12.45	7.37	52.11	8.01	78	连续	大气
在线	2020-1-23	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.04	5.77	10	否			2.41	2.76	35	否			30.58	34.97	50	否			617360.00	12.68	7.89	51.79	8.47	78	连续	大气
在线	2020-1-23	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.07	5.77	10	否			9.08	10.33	35	否			29.25	33.27	50	否			612442.25	12.66	7.81	52.16	8.95	78	连续	大气
在线	2020-1-23	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.92	4.40	10	否			10.29	11.50	35	否			27.46	30.75	50	否			600660.75	12.43	7.61	51.79	9.15	78	连续	大气
在线	2020-1-23	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.05	4.67	10	否			6.98	7.87	35	否			26.17	30.14	50	否			587994.50	12.15	7.93	51.31	9.12	78	连续	大气
在线	2020-1-23	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.75	6.61	10	否			8.87	10.12	35	否			23.27	26.67	50	否			543692.50	11.23	7.94	51.04	9.06	78	连续	大气
在线	2020-1-23	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.06	10	否			10.49	9.78	35	否			39.96	37.26	50	否			467080.47	9.89	4.91	53.42	10.61	78	连续	大气
在线	2020-1-23	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	0.97	10	否			12.29	11.35	35	否			39.87	36.81	50	否			473370.53	10.02	4.75	53.41	10.59	78	连续	大气
在线	2020-1-23	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.04	0.95	10	否			15.59	14.15	35	否			42.19	38.49	50	否			462443.25	9.80	4.55	53.51	10.65	78	连续	大气
在线	2020-1-23	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.75	0.70	10	否			9.28	8.60	35	否			38.73	35.91	50	否			472155.13	9.92	4.80	53.05	9.99	78	连续	大气
在线	2020-1-23	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.71	10	否			10.70	9.97	35	否			39.56	36.88	50	否			474771.19	9.89	4.91	52.91	9.24	78	连续	大气
在线	2020-1-23	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	0.79	10	否			9.49	8.93	35	否			35.75	33.73	50	否			461752.34	9.69	5.08	53.01	9.90	78	连续	大气
在线	2020-1-23	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.94	0.84	10	否			12.55	11.28	35	否			37.95	34.09	50	否			475275.34	10.04						