

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-1-24	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.92	8.16	10	否			3.31	3.85	35	否			30.29	35.73	50	否			522893.63	10.78	8.28	50.51	9.03	71	连续	大气
在线	2020-1-24	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	6.05	10	否			1.59	1.90	35	否			27.48	32.84	50	否			530216.38	10.88	8.45	49.85	8.74	71	连续	大气
在线	2020-1-24	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.83	6.95	10	否			2.49	2.96	35	否			28.12	33.49	50	否			546058.25	11.20	8.40	49.90	8.72	71	连续	大气
在线	2020-1-24	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.17	6.15	10	否			2.41	2.87	35	否			27.45	32.69	50	否			559095.00	11.49	8.40	50.08	8.87	71	连续	大气
在线	2020-1-24	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.05	7.32	10	否			2.91	3.53	35	否			26.60	32.22	50	否			546753.63	11.24	8.61	50.04	8.92	71	连续	大气
在线	2020-1-24	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.14	8.82	10	否			3.43	4.24	35	否			25.27	31.31	50	否			559269.75	11.36	8.85	49.85	7.86	71	连续	大气
在线	2020-1-24	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	8.54	10.44	10	是	0.04	采样泵异常	2.49	3.04	35	否			28.70	35.09	50	否			575725.81	11.52	8.73	49.25	6.65	71	连续	大气
在线	2020-1-24	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	9.24	11.24	10	是	0.12	采样泵异常	2.55	3.11	35	否			24.72	30.09	50	否			550443.31	11.10	8.68	49.61	7.21	71	连续	大气
在线	2020-1-24	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.25	10	否			3.74	4.52	35	否			26.04	31.52	50	否			544041.06	11.03	8.62	49.85	7.64	71	连续	大气
在线	2020-1-24	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.44	2.96	10	否			4.21	5.07	35	否			26.79	32.46	50	否			555322.13	11.30	8.62	49.96	7.98	71	连续	大气
在线	2020-1-24	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.75	3.34	10	否			4.29	5.17	35	否			25.32	30.86	50	否			572085.38	11.68	8.66	50.18	8.30	71	连续	大气
在线	2020-1-24	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	3.67	10	否			7.92	9.30	35	否			20.35	23.94	50	否			569950.81	11.71	8.23	50.90	8.66	71	连续	大气
在线	2020-1-24	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	4.16	10	否			3.95	4.79	35	否			25.46	30.90	50	否			567376.81	11.68	8.63	50.84	8.87	71	连续	大气
在线	2020-1-24	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	4.15	10	否			3.36	4.18	35	否			23.57	29.38	50	否			565343.56	11.62	8.97	50.56	8.80	71	连续	大气
在线	2020-1-24	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	3.72	10	否			9.33	11.46	35	否			24.33	29.96	50	否			543007.25	11.19	8.80	50.66	8.98	71	连续	大气
在线	2020-1-24	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	4.34	10	否			5.89	7.43	35	否			25.96	32.81	50	否			551947.19	11.40	9.14	50.64	9.17	71	连续	大气
在线	2020-1-24	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.20	10	否			12.63	15.58	35	否			24.53	31.20	50	否			536086.69	11.06	9.15	50.55	9.13	71	连续	大气
在线	2020-1-24	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.90	4.72	10	否			6.83	8.29	35	否			29.29	35.44	50	否			547854.81	11.22	8.62	50.60	8.42	71	连续	大气
在线	2020-1-24	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	5.06	10	否			5.09	6.01	35	否			20.10	24.57	50	否			544972.38	11.02	8.68	50.64	7.24	71	连续	大气
在线	2020-1-24	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.58	5.40	10	否			5.46	6.27	35	否			24.81	29.21	50	否			550048.94	11.20	8.24	50.79	7.81	71	连续	大气
在线	2020-1-24	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.50	5.12	10	否			6.48	7.37	35	否			27.28	31.04	50	否			544774.94	11.17	7.82	51.22	8.33	71	连续	大气
在线	2020-1-24	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	4.09	10	否			5.44	6.23	35	否			26.10	29.89	50	否			553064.44	11.36	7.90	50.92	8.59	71	连续	大气
在线	2020-1-24	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	4.10	10	否			9.39	10.77	35	否			24.04	27.79	50	否			543017.75	11.16	7.98	50.89	8.62	71	连续	大气
在线	2020-1-24	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.94	5.69	10	否			6.36	7.19	35	否			27.59	31.77	50	否			533487.38	10.99	7.92	51.00	8.82	71	连续	大气
在线	2020-1-24	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	0.90	10	否			4.01	3.91	35	否			39.79	38.80	50	否			434269.97	9.17	5.60	52.76	10.47	71	连续	大气
在线	2020-1-24	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	0.91	10	否			2.76	2.71	35	否			35.35	34.78	50	否			441703.59	9.28	5.75	52.36	10.14	71	连续	大气
在线	2020-1-24	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.91	0.90	10	否			3.55	3.53	35	否			38.72	38.47	50	否			448403.53	9.41	5.91	52.37	10.04	71	连续	大气
在线	2020-1-24	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.81	0.80	10	否			6.77	6.70	35	否			41.22	40.82	50	否			456743.78	9.59	5.85	52.51	10.10	71	连续	大气
在线	2020-1-24	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.68	0.69	10	否			11.04	11.05	35	否			37.43	37.51	50	否			461094.94	9.54	6.03	52.31	8.77	71	连续	大气
在线	2020-1-24	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.81	10	否			12.54	12.27	35	否			39.74	39.03	50	否			457329.75	9.54	5.72	52.35	9.54	71	连续	大气
在线	2020-1-24	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	0.84	10	否			14.42	13.91	35	否			39.07	37.65	50	否			451533.69	9.50	5.43	52.91				