

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-1-31	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.15	5.00	10	否			10.28	12.39	35	否			31.29	37.74	50	否			578923.38	11.75	8.57	49.62	7.87	74	连续	大气
在线	2020-1-31	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	4.64	10	否			11.56	13.72	35	否			34.22	40.84	50	否			596095.81	12.09	8.42	49.52	7.90	74	连续	大气
在线	2020-1-31	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	4.19	10	否			13.79	15.99	35	否			33.70	39.07	50	否			591594.50	12.06	8.06	49.98	8.21	74	连续	大气
在线	2020-1-31	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.44	10	否			14.41	16.72	35	否			34.29	39.83	50	否			592616.44	12.08	8.09	49.74	8.24	74	连续	大气
在线	2020-1-31	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.49	4.04	10	否			14.02	16.24	35	否			40.06	46.44	50	否			611027.00	12.51	8.06	50.47	8.51	74	连续	大气
在线	2020-1-31	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.11	10	否			11.72	13.67	35	否			35.16	41.02	50	否			621057.44	12.75	8.14	50.66	8.69	74	连续	大气
在线	2020-1-31	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	4.29	10	否			13.47	15.72	35	否			37.29	43.50	50	否			605590.13	12.45	8.14	50.57	8.83	74	连续	大气
在线	2020-1-31	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.42	10	否			9.23	10.99	35	否			32.85	39.27	50	否			600053.13	12.05	8.46	50.16	6.72	74	连续	大气
在线	2020-1-31	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	3.96	10	否			13.74	15.80	35	否			28.74	33.16	50	否			554795.38	11.17	7.99	50.19	6.91	74	连续	大气
在线	2020-1-31	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.88	4.46	10	否			9.26	10.63	35	否			30.35	34.86	50	否			545415.94	11.01	7.94	50.03	7.20	74	连续	大气
在线	2020-1-31	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	4.30	10	否			8.54	9.69	35	否			30.86	35.02	50	否			543372.13	10.97	7.78	49.61	7.32	74	连续	大气
在线	2020-1-31	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	4.30	10	否			7.83	8.95	35	否			31.58	36.12	50	否			543833.06	11.00	7.88	49.73	7.48	74	连续	大气
在线	2020-1-31	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.16	10	否			6.97	7.99	35	否			33.31	38.19	50	否			537007.44	10.88	7.91	49.89	7.67	74	连续	大气
在线	2020-1-31	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.51	3.97	10	否			8.40	9.47	35	否			34.71	39.22	50	否			532445.44	10.84	7.73	50.42	7.99	74	连续	大气
在线	2020-1-31	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	4.34	10	否			4.56	5.34	35	否			34.40	40.37	50	否			519558.19	10.58	8.23	50.07	8.07	74	连续	大气
在线	2020-1-31	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	3.51	10	否			5.78	6.71	35	否			30.48	35.44	50	否			508338.25	10.34	8.10	49.83	8.01	74	连续	大气
在线	2020-1-31	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.82	3.25	10	否			8.67	9.93	35	否			34.44	39.61	50	否			521360.94	10.62	7.98	49.87	8.12	74	连续	大气
在线	2020-1-31	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.12	3.67	10	否			6.99	8.20	35	否			30.28	35.62	50	否			534496.25	10.92	8.26	50.04	8.40	74	连续	大气
在线	2020-1-31	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	4.07	10	否			6.78	7.99	35	否			36.05	42.53	50	否			546964.56	11.23	8.28	50.27	8.78	74	连续	大气
在线	2020-1-31	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.04	3.68	10	否			8.88	10.72	35	否			33.22	40.17	50	否			559505.94	11.21	8.60	50.01	6.65	74	连续	大气
在线	2020-1-31	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.16	3.79	10	否			11.21	13.39	35	否			30.64	36.76	50	否			567182.13	11.40	8.50	50.07	6.86	74	连续	大气
在线	2020-1-31	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.61	4.17	10	否			8.93	10.29	35	否			32.84	37.93	50	否			567496.88	11.49	8.01	50.50	7.48	74	连续	大气
在线	2020-1-31	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.80	4.49	10	否			7.57	8.90	35	否			29.58	34.88	50	否			547275.00	11.12	8.29	50.33	7.78	74	连续	大气
在线	2020-1-31	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	4.47	10	否			7.04	8.39	35	否			28.60	34.18	50	否			560868.19	11.36	8.45	49.61	7.73	74	连续	大气
在线	2020-1-31	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.14	1.11	10	否			2.98	2.89	35	否			43.37	42.02	50	否			417526.53	8.80	5.51	52.82	10.29	74	连续	大气
在线	2020-1-31	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.17	1.06	10	否			6.31	5.68	35	否			45.39	41.27	50	否			434092.50	9.16	4.47	53.14	10.35	74	连续	大气
在线	2020-1-31	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.02	10	否			7.67	6.96	35	否			48.56	44.13	50	否			435675.94	9.23	4.49	53.41	10.57	74	连续	大气
在线	2020-1-31	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.09	0.99	10	否			10.32	9.36	35	否			46.27	42.00	50	否			440233.28	9.30	4.47	53.23	10.42	74	连续	大气
在线	2020-1-31	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.11	0.99	10	否			4.87	4.33	35	否			45.20	40.20	50	否			451447.25	9.51	4.12	53.11	10.27	74	连续	大气
在线	2020-1-31	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.03	10	否			8.46	7.68	35	否			44.77	40.68	50	否			467277.25	9.75	4.49	53.20	9.35	74	连续	大气
在线	2020-1-31	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.10	10	否			16.71	15.28	35	否			47.27	43.22	50	否			456976.72	9.58	4.					