

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-2-8	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.36	4.04	10	否			7.34	8.81	35	否			33.42	40.18	50	否			577848.50	11.84	8.52	50.87	8.36	74	连续	大气
在线	2020-2-8	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	3.97	10	否			8.88	10.34	35	否			33.89	39.56	50	否			624374.81	12.85	8.15	51.45	8.77	74	连续	大气
在线	2020-2-8	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	4.02	10	否			8.37	9.81	35	否			33.56	39.37	50	否			603156.88	12.49	8.22	51.70	9.22	74	连续	大气
在线	2020-2-8	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.43	4.09	10	否			6.94	8.26	35	否			35.40	42.24	50	否			615486.44	12.72	8.42	51.29	9.17	74	连续	大气
在线	2020-2-8	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	3.90	10	否			11.33	13.24	35	否			34.42	40.31	50	否			619059.81	12.82	8.20	51.45	9.32	74	连续	大气
在线	2020-2-8	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.43	10	否			7.33	8.66	35	否			34.05	40.57	50	否			595548.69	12.34	8.39	51.15	9.36	74	连续	大气
在线	2020-2-8	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.39	10	否			6.14	7.20	35	否			34.91	41.04	50	否			596087.13	12.30	8.27	50.64	9.14	74	连续	大气
在线	2020-2-8	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	3.70	10	否			5.81	7.01	35	否			33.43	40.33	50	否			598391.06	12.35	8.58	50.68	9.17	74	连续	大气
在线	2020-2-8	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.93	3.64	10	否			9.33	11.54	35	否			35.22	43.74	50	否			565493.94	11.55	8.90	50.02	8.32	74	连续	大气
在线	2020-2-8	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.95	3.56	10	否			13.92	16.77	35	否			32.16	38.79	50	否			576414.94	11.57	8.56	49.89	6.71	74	连续	大气
在线	2020-2-8	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.63	10	否			10.63	12.66	35	否			32.69	39.18	50	否			580880.94	11.74	8.48	50.41	7.23	74	连续	大气
在线	2020-2-8	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.45	10	否			5.00	6.04	35	否			30.66	37.02	50	否			567582.06	11.51	8.58	50.34	7.61	74	连续	大气
在线	2020-2-8	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	3.03	10	否			5.39	6.41	35	否			31.51	37.46	50	否			557281.00	11.33	8.38	50.48	7.81	74	连续	大气
在线	2020-2-8	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	3.49	10	否			4.97	5.89	35	否			30.92	36.64	50	否			539903.44	11.04	8.34	50.94	8.13	74	连续	大气
在线	2020-2-8	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	3.89	10	否			7.16	8.57	35	否			32.38	38.70	50	否			552248.81	11.35	8.44	51.12	8.61	74	连续	大气
在线	2020-2-8	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	3.96	10	否			12.09	14.39	35	否			33.28	39.69	50	否			584148.06	12.02	8.43	51.26	8.73	74	连续	大气
在线	2020-2-8	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.53	4.16	10	否			13.39	15.75	35	否			33.97	40.08	50	否			605390.50	12.53	8.26	51.64	9.18	74	连续	大气
在线	2020-2-8	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.56	4.02	10	否			13.26	14.95	35	否			34.34	38.75	50	否			607850.75	12.70	7.71	52.57	9.83	74	连续	大气
在线	2020-2-8	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.52	4.09	10	否			9.01	10.43	35	否			30.91	35.95	50	否			593750.75	12.42	8.10	52.19	9.96	74	连续	大气
在线	2020-2-8	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	4.30	10	否			6.26	7.50	35	否			32.58	39.18	50	否			597578.94	12.41	8.51	51.39	9.59	74	连续	大气
在线	2020-2-8	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	3.56	10	否			11.25	13.20	35	否			35.74	42.12	50	否			607934.13	12.56	8.24	51.31	9.11	74	连续	大气
在线	2020-2-8	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	3.83	10	否			9.83	11.74	35	否			31.00	37.07	50	否			587594.50	11.92	8.46	51.28	7.40	74	连续	大气
在线	2020-2-8	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.35	4.06	10	否			10.35	12.51	35	否			32.94	39.90	50	否			587989.69	11.94	8.62	50.69	7.61	74	连续	大气
在线	2020-2-8	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	3.58	10	否			13.98	16.53	35	否			32.73	38.75	50	否			586928.31	11.92	8.33	50.66	7.71	74	连续	大气
在线	2020-2-8	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.87	0.82	10	否			11.79	11.13	35	否			42.93	40.42	50	否			425684.50	9.06	5.08	53.68	10.98	74	连续	大气
在线	2020-2-8	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	0.78	10	否			17.22	15.99	35	否			48.76	45.29	50	否			461616.97	9.80	4.85	53.66	10.83	74	连续	大气
在线	2020-2-8	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.82	0.76	10	否			17.63	16.47	35	否			48.89	45.64	50	否			442449.31	9.40	4.93	53.62	10.88	74	连续	大气
在线	2020-2-8	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.76	0.70	10	否			20.23	18.64	35	否			48.40	44.63	50	否			451383.38	9.59	4.73	53.62	10.87	74	连续	大气
在线	2020-2-8	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.73	10	否			13.76	12.84	35	否			48.78	45.52	50	否			454542.75	9.67	4.93	53.74	10.94	74	连续	大气
在线	2020-2-8	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	0.75	10	否			13.60	12.78	35	否			49.05	46.13	50	否			436733.72	9.31	5.05	53.84	11.03	74	连续	大气
在线	2020-2-8	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.77	0.72	10	否			17.19	16.00	35	否			45.56	42.42	50	否			439054.69	9.33	4.89	53.61	10.86			