

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-2-9	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.13	2.56	10	否			8.90	10.64	35	否			30.48	36.47	50	否			574017.63	11.68	8.46	50.50	7.89	71	连续	大气
在线	2020-2-9	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.13	3.84	10	否			7.65	9.33	35	否			33.50	41.02	50	否			589396.88	12.02	8.75	50.41	8.14	71	连续	大气
在线	2020-2-9	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	3.86	10	否			8.48	10.24	35	否			31.10	37.57	50	否			574378.38	11.77	8.58	50.59	8.45	71	连续	大气
在线	2020-2-9	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	3.80	10	否			12.74	14.89	35	否			33.08	38.69	50	否			586161.25	12.04	8.18	50.86	8.64	71	连续	大气
在线	2020-2-9	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	3.97	10	否			8.43	10.20	35	否			33.24	40.37	50	否			584504.63	12.01	8.64	50.64	8.75	71	连续	大气
在线	2020-2-9	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.85	3.39	10	否			9.77	11.63	35	否			33.46	39.84	50	否			589677.94	12.11	8.40	50.45	8.71	71	连续	大气
在线	2020-2-9	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.41	10	否			10.54	12.49	35	否			32.59	38.72	50	否			605881.31	12.44	8.38	50.48	8.77	71	连续	大气
在线	2020-2-9	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.76	10	否			7.72	9.47	35	否			31.49	38.66	50	否			574304.19	11.81	8.78	50.38	8.88	71	连续	大气
在线	2020-2-9	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.03	3.76	10	否			12.43	15.34	35	否			32.11	39.75	50	否			560364.94	11.46	8.88	49.68	8.53	71	连续	大气
在线	2020-2-9	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	2.96	10	否			15.15	17.83	35	否			36.56	43.15	50	否			596417.88	11.97	8.29	50.05	6.72	71	连续	大气
在线	2020-2-9	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	3.01	10	否			8.91	10.56	35	否			34.10	40.40	50	否			585955.88	11.83	8.34	50.35	7.16	71	连续	大气
在线	2020-2-9	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.46	10	否			11.35	13.71	35	否			34.59	41.78	50	否			577751.13	11.71	8.58	50.38	7.56	71	连续	大气
在线	2020-2-9	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.06	3.63	10	否			15.26	18.13	35	否			32.01	38.04	50	否			573676.19	11.69	8.37	50.87	7.90	71	连续	大气
在线	2020-2-9	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.24	3.83	10	否			9.66	11.43	35	否			31.60	37.38	50	否			542359.00	11.12	8.32	51.18	8.35	71	连续	大气
在线	2020-2-9	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.37	4.00	10	否			6.65	7.89	35	否			30.25	35.89	50	否			533218.69	10.98	8.35	51.53	8.67	71	连续	大气
在线	2020-2-9	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.46	4.15	10	否			11.02	13.22	35	否			28.58	34.27	50	否			526294.50	10.89	8.49	51.67	9.03	71	连续	大气
在线	2020-2-9	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	4.08	10	否			11.68	14.06	35	否			29.82	35.74	50	否			538869.69	11.18	8.49	51.65	9.29	71	连续	大气
在线	2020-2-9	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.55	4.16	10	否			7.82	9.12	35	否			29.12	34.05	50	否			537239.31	11.18	8.17	52.00	9.50	71	连续	大气
在线	2020-2-9	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	4.21	10	否			5.95	7.26	35	否			32.82	40.10	50	否			550200.13	11.40	8.71	51.26	9.32	71	连续	大气
在线	2020-2-9	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	3.61	10	否			8.82	10.87	35	否			34.29	42.34	50	否			557250.94	11.52	8.85	51.13	9.14	71	连续	大气
在线	2020-2-9	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.88	3.41	10	否			10.31	12.13	35	否			37.97	44.88	50	否			576284.94	11.99	8.31	51.74	9.56	71	连续	大气
在线	2020-2-9	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	3.81	10	否			7.38	8.55	35	否			36.74	42.94	50	否			596395.06	12.11	8.15	51.66	7.43	71	连续	大气
在线	2020-2-9	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.65	4.26	10	否			10.20	11.88	35	否			34.02	39.77	50	否			583817.00	11.95	8.17	52.15	7.99	71	连续	大气
在线	2020-2-9	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	4.48	10	否			11.12	13.33	35	否			35.32	42.33	50	否			550422.13	11.28	8.49	51.60	8.17	71	连续	大气
在线	2020-2-9	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.11	10	否			11.31	10.62	35	否			40.76	38.44	50	否			413400.31	8.78	5.10	53.70	10.73	71	连续	大气
在线	2020-2-9	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.22	1.16	10	否			11.70	11.12	35	否			45.41	43.24	50	否			421041.59	8.93	5.22	53.53	10.68	71	连续	大气
在线	2020-2-9	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.23	10	否			17.13	16.55	35	否			45.02	43.51	50	否			417856.09	8.85	5.49	53.30	10.57	71	连续	大气
在线	2020-2-9	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.18	10	否			14.27	13.54	35	否			47.90	45.53	50	否			429476.81	9.07	5.22	53.14	10.36	71	连续	大气
在线	2020-2-9	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.21	10	否			8.47	8.19	35	否			41.79	40.65	50	否			426004.84	8.98	5.55	52.98	10.29	71	连续	大气
在线	2020-2-9	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.12	10	否			12.28	11.44	35	否			43.88	40.89	50	否			426696.56	9.01	4.90	53.18	10.36	71	连续	大气
在线	2020-2-9	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.19	1.10	10	否			14.16	13.00	35	否			47.41	43.65	50	否			436333.31	9.22	4.71	53.34	10.45	71		