

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm <sup>3</sup> /h	流速 m/s	O <sub>2</sub> %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>					mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>												
在线	2020-2-10	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.60	4.28	10	否			12.13	14.38	35	否			34.81	41.36	50	否			548380.19	11.25	8.38	51.32	8.36	71	连续	大气
在线	2020-2-10	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	4.42	10	否			11.28	13.34	35	否			36.65	43.48	50	否			571488.63	11.75	8.35	51.29	8.56	71	连续	大气
在线	2020-2-10	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.75	4.46	10	否			9.33	11.07	35	否			38.15	45.38	50	否			568123.75	11.71	8.39	51.33	8.79	71	连续	大气
在线	2020-2-10	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.81	4.48	10	否			7.45	8.76	35	否			39.74	46.71	50	否			565674.56	11.66	8.24	51.18	8.85	71	连续	大气
在线	2020-2-10	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.89	4.57	10	否			12.48	14.62	35	否			37.32	43.79	50	否			564801.25	11.67	8.22	51.25	9.00	71	连续	大气
在线	2020-2-10	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	3.47	10	否			10.31	12.16	35	否			35.55	42.01	50	否			564800.31	11.67	8.31	51.21	9.06	71	连续	大气
在线	2020-2-10	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.29	10	否			11.74	13.66	35	否			36.29	42.37	50	否			587787.81	12.16	8.17	51.36	9.18	71	连续	大气
在线	2020-2-10	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.29	3.83	10	否			11.85	13.75	35	否			36.56	42.51	50	否			577317.38	11.99	8.11	51.48	9.44	71	连续	大气
在线	2020-2-10	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	4.36	10	否			11.81	13.83	35	否			28.48	33.37	50	否			522781.41	10.91	8.18	51.43	9.79	71	连续	大气
在线	2020-2-10	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	3.64	10	否			26.76	29.80	35	否			33.15	36.92	50	否			552601.56	11.18	7.53	51.39	7.03	71	连续	大气
在线	2020-2-10	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	3.86	10	否			22.09	24.70	35	否			37.43	41.84	50	否			545993.63	11.13	7.59	51.86	7.59	71	连续	大气
在线	2020-2-10	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	2.98	10	否			22.43	24.76	35	否			34.47	38.05	50	否			538099.63	11.03	7.41	52.14	8.01	71	连续	大气
在线	2020-2-10	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	2.38	10	否			22.53	25.07	35	否			33.80	37.64	50	否			524633.44	10.80	7.52	52.11	8.43	71	连续	大气
在线	2020-2-10	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.35	2.59	10	否			20.97	23.10	35	否			32.15	35.45	50	否			519558.38	10.75	7.39	52.37	8.88	71	连续	大气
在线	2020-2-10	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.77	3.06	10	否			13.01	14.33	35	否			31.97	35.27	50	否			512300.78	10.63	7.40	52.41	9.09	71	连续	大气
在线	2020-2-10	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.25	3.67	10	否			12.33	13.94	35	否			32.78	37.05	50	否			495201.53	10.29	7.73	52.10	9.30	71	连续	大气
在线	2020-2-10	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	3.98	10	否			10.08	11.46	35	否			30.57	35.76	50	否			509085.81	10.58	8.08	51.67	9.44	71	连续	大气
在线	2020-2-10	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.50	4.09	10	否			11.02	12.81	35	否			35.26	41.13	50	否			539419.31	11.19	8.13	51.65	9.35	71	连续	大气
在线	2020-2-10	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	4.15	10	否			12.70	14.75	35	否			33.77	39.33	50	否			535611.19	11.14	8.09	51.84	9.50	71	连续	大气
在线	2020-2-10	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.70	3.12	10	否			14.35	16.54	35	否			31.42	36.24	50	否			544316.50	11.32	8.01	51.85	9.51	71	连续	大气
在线	2020-2-10	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	2.92	10	否			13.61	15.68	35	否			39.59	45.66	50	否			541734.44	11.34	8.00	51.94	9.99	71	连续	大气
在线	2020-2-10	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.68	3.04	10	否			18.45	20.82	35	否			38.26	43.35	50	否			567149.75	11.57	7.77	51.89	7.69	71	连续	大气
在线	2020-2-10	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.20	3.69	10	否			14.87	17.13	35	否			38.95	44.95	50	否			565253.19	11.53	8.01	51.86	7.71	71	连续	大气
在线	2020-2-10	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	4.16	10	否			7.23	8.64	35	否			36.35	43.41	50	否			538668.19	11.00	8.44	51.43	7.91	71	连续	大气
在线	2020-2-10	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.07	10	否			14.08	13.35	35	否			45.01	42.64	50	否			418274.38	8.86	5.18	53.38	10.55	71	连续	大气
在线	2020-2-10	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.07	10	否			13.31	12.69	35	否			46.53	44.21	50	否			432572.88	9.17	5.21	53.62	10.59	71	连续	大气
在线	2020-2-10	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.12	1.05	10	否			13.96	13.13	35	否			47.29	44.57	50	否			434117.00	9.20	5.07	53.66	10.62	71	连续	大气
在线	2020-2-10	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.09	10	否			14.82	14.05	35	否			44.27	42.05	50	否			429061.69	9.10	5.21	53.69	10.67	71	连续	大气
在线	2020-2-10	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.13	10	否			15.63	14.53	35	否			45.47	42.38	50	否			426546.75	9.07	4.92	53.98	10.76	71	连续	大气
在线	2020-2-10	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.15	1.06	10	否			13.40	12.26	35	否			47.14	43.28	50	否			428356.13	9.09	4.66	53.71	10.62	71	连续	大气
在线	2020-2-10	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.05	0.96	10	否			12.13	11.15	35	否			50.01	45.91	50	否			447181.47	9.49	4.66	53.98	10.67	71	连续	大气
在线	2020-2-10	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.08	10	否			18.42	16.78	35	否			49.22	45.08	50	否			437385.19	9.25	4.62	54.28	10.20	71	连续	大气
在线	2020-2-10	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.17	10	否			16.97	15.58	35	否			41.68	38.57	50	否			402598.88	8.52	4.79	54.02	10.23	71	连续	大气
在线	2020-2-10	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.19	10	否			27.37	24.77	35	否			45.20	40.90	50	否			409975.91	8.71	4.42	54.27	10.61	71	连续	大气
在线	2020-2-10	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.20	10	否			29.30	26.25	35	否			47.72	42.78	50	否			414003.28	8.84	4.27	54.71	10.99	71	连续	大气
在线	2020-2-10	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.24	10	否			16.88	15.32	35	否			48.22	44.02	50	否			408803.34	8.75	4.57	54.87	11.17	71	连续	大气
在线	2020-2-10	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.25	10	否			32.95	29.17	35	否			45.14	40.09	50	否			400479.81	8.60	4.13	55.06	11.37	71	连续	大气
在线	2020-2-10	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.18	10	否			18.22	15.99	35	否			44.08	38.77	50	否			401148.28	8.64	3.91	55.25	11.56	71	连续	大气
在线	2020-2-10	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.25	10	否			12.31	10.90	35	否			45.01	39.70	50	否			404333.09	8.73	4.00	55.62	11.68	71	连续	大气
在线	2020-2-10	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.34	10	否			16.37	14.99	35	否			44.25	40.56	50	否			392657.03	8.48	4.64	55.31	11.76	71	连续	大气
在线	2020-2-10	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.24	10	否			22.42	20.22	35	否			54.08	49.97	50	否			407569.34	8.73	4.71	54.55	11.31	71	连续	大气
在线	2020-2-10	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.30	10	否			11.05	9.92	35	否			51.09	46.33	50	否			416274.63	8.92	4.46	54.79	11.30	71	连续	大气
在线	2020-2-10	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.29	10	否			9.01	8.14	35	否			53.29	48.59	50	否			406508.63	8.76	4.56	55.09	11.73	71	连续	大气
在线	2020-2-10	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	0.86	10	否			21.05	19.00	35	否			49.26	44.53	50	否			424635.47	9.04	4.41	54.70	10.68	71	连续	大气
在线	2020-2-10	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	0.92	10	否			31.47	27.97	35	否			51.30	45.70	50	否			420193.28	8.92	4.16	54.90	10.40	71	连续	大气
在线	2020-2-10	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.14	10	否			12.89	11.43	35	否			54.84	48.84	50	否			421587.94	9.04	4.13	55.21	11.22	71	连续	大气
在线	2020-2-10	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.22	10	否			7.30	6.58	35	否			51.23	45.96	50	否			424163.13	9.11	4.25	55.10	11.39	71	连续	大气
在线	2020-2-10	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.30	10	否			14.95	13.86	35	否			45.76	42.43	50	否			408705.41	8.76	4.82	54.76	11.26	71	连续	大气