

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-2-12	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.97	3.72	10	否			7.59	9.37	35	否			29.33	36.79	50	否			524735.88	10.73	9.02	51.03	8.09	73	连续	大气
在线	2020-2-12	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.47	4.20	10	否			8.66	10.32	35	否			33.54	40.61	50	否			575238.56	11.76	8.59	50.84	8.18	73	连续	大气
在线	2020-2-12	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	4.53	10	否			10.00	11.98	35	否			27.63	33.14	50	否			590122.88	12.13	8.49	51.43	8.59	73	连续	大气
在线	2020-2-12	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.31	4.06	10	否			9.52	11.61	35	否			31.40	38.47	50	否			561833.88	11.57	8.74	51.38	8.72	73	连续	大气
在线	2020-2-12	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	2.76	10	否			19.32	22.52	35	否			33.25	38.87	50	否			556604.06	11.50	8.17	51.61	8.91	73	连续	大气
在线	2020-2-12	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.81	3.23	10	否			12.88	14.78	35	否			30.19	34.69	50	否			550618.50	11.40	7.95	51.69	9.10	73	连续	大气
在线	2020-2-12	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.44	3.99	10	否			9.28	10.76	35	否			34.06	39.51	50	否			565704.50	11.71	8.07	51.52	9.13	73	连续	大气
在线	2020-2-12	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	4.66	10	否			10.27	12.07	35	否			34.74	40.97	50	否			572758.38	11.86	8.28	51.47	9.16	73	连续	大气
在线	2020-2-12	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.09	5.06	10	否			7.52	9.27	35	否			35.61	44.13	50	否			535531.81	11.08	8.88	51.07	9.12	73	连续	大气
在线	2020-2-12	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.13	10	否			11.21	14.02	35	否			34.03	42.62	50	否			526586.13	10.74	9.01	50.44	8.02	73	连续	大气
在线	2020-2-12	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.27	2.63	10	否			22.90	26.31	35	否			34.11	39.53	50	否			557510.69	11.25	8.03	50.94	6.96	73	连续	大气
在线	2020-2-12	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.49	2.92	10	否			10.62	12.45	35	否			33.95	39.94	50	否			530969.13	10.80	8.25	51.46	7.52	73	连续	大气
在线	2020-2-12	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.05	2.40	10	否			15.80	18.53	35	否			34.54	40.55	50	否			502752.25	10.29	8.22	51.57	8.05	73	连续	大气
在线	2020-2-12	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.36	2.66	10	否			25.58	28.68	35	否			30.45	34.32	50	否			529719.75	10.90	7.70	52.01	8.47	73	连续	大气
在线	2020-2-12	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.96	3.55	10	否			3.56	4.22	35	否			36.90	44.09	50	否			555932.13	11.47	8.46	52.00	8.77	73	连续	大气
在线	2020-2-12	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.89	3.55	10	否			5.55	6.84	35	否			34.62	42.62	50	否			537924.31	11.12	8.82	52.02	8.94	73	连续	大气
在线	2020-2-12	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.25	10	否			9.67	11.94	35	否			33.21	40.99	50	否			515337.41	10.69	8.86	52.01	9.22	73	连续	大气
在线	2020-2-12	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.63	3.13	10	否			12.80	15.18	35	否			32.36	38.48	50	否			553548.50	11.53	8.39	52.35	9.56	73	连续	大气
在线	2020-2-12	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.67	3.05	10	否			14.31	16.15	35	否			29.97	34.37	50	否			588663.38	12.31	7.87	52.84	9.82	73	连续	大气
在线	2020-2-12	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	3.47	10	否			11.23	12.61	35	否			31.90	36.10	50	否			592926.38	12.48	7.73	53.53	10.20	73	连续	大气
在线	2020-2-12	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.32	3.89	10	否			9.03	10.47	35	否			34.09	39.93	50	否			588071.38	12.35	8.20	53.00	10.15	73	连续	大气
在线	2020-2-12	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	4.18	10	否			15.04	17.10	35	否			34.78	40.09	50	否			610372.63	12.78	7.96	53.17	9.86	73	连续	大气
在线	2020-2-12	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.85	4.38	10	否			6.23	7.09	35	否			36.51	41.57	50	否			618892.38	12.77	7.83	53.36	8.48	73	连续	大气
在线	2020-2-12	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.93	4.77	10	否			4.19	5.08	35	否			30.35	36.91	50	否			585521.13	12.08	8.63	52.45	8.61	73	连续	大气
在线	2020-2-12	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.06	1.01	10	否			8.56	8.13	35	否			41.59	39.32	50	否			395003.03	8.47	5.18	54.72	11.25	73	连续	大气
在线	2020-2-12	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.15	10	否			10.77	9.83	35	否			44.52	41.13	50	否			436429.44	9.29	4.80	54.28	10.87	73	连续	大气
在线	2020-2-12	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.20	10	否			25.27	22.72	35	否			47.27	42.72	50	否			436620.13	9.37	4.39	55.09	11.33	73	连续	大气
在线	2020-2-12	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.03	0.96	10	否			11.50	10.76	35	否			49.27	45.90	50	否			426836.16	9.14	4.89	54.74	11.18	73	连续	大气
在线	2020-2-12	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.78	0.74	10	否			26.52	24.90	35	否			49.06	46.04	50	否			423909.72	9.02	5.03	54.20	10.74	73	连续	大气
在线	2020-2-12	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	0.87	10	否			14.98	14.17	35	否			45.06	42.73	50	否			421371.78	8.97	5.13	54.24	10.76	73	连续	大气
在线	2020-2-12	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.07	0.98	10	否			23.61	21.52	35	否			48.58	44.39	50	否			425167.09	9.07	4.4					