

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-2-13	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.07	5.01	10	否			7.18	8.81	35	否			27.82	34.22	50	否			561263.19	11.54	8.79	51.67	8.47	73	连续	大气
在线	2020-2-13	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.29	4.94	10	否			14.09	16.22	35	否			31.20	35.93	50	否			597720.00	12.31	7.99	51.85	8.65	73	连续	大气
在线	2020-2-13	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.45	3.89	10	否			8.66	9.75	35	否			28.11	31.70	50	否			578397.88	12.01	7.69	52.21	9.25	73	连续	大气
在线	2020-2-13	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.84	3.22	10	否			9.69	10.98	35	否			31.20	35.37	50	否			577486.56	12.02	7.77	52.23	9.46	73	连续	大气
在线	2020-2-13	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.07	3.50	10	否			12.65	14.37	35	否			33.71	38.42	50	否			583611.31	12.16	7.85	52.24	9.57	73	连续	大气
在线	2020-2-13	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	3.77	10	否			8.67	9.80	35	否			36.78	41.63	50	否			585279.81	12.19	7.75	52.05	9.56	73	连续	大气
在线	2020-2-13	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	4.27	10	否			7.98	9.03	35	否			37.19	42.14	50	否			587864.56	12.26	7.77	52.11	9.71	73	连续	大气
在线	2020-2-13	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	4.29	10	否			8.33	9.61	35	否			35.79	41.31	50	否			570056.13	11.90	8.01	52.07	9.74	73	连续	大气
在线	2020-2-13	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.70	4.32	10	否			18.81	21.91	35	否			33.60	39.18	50	否			573173.31	11.94	8.13	51.93	9.61	73	连续	大气
在线	2020-2-13	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.95	4.52	10	否			20.90	24.02	35	否			36.13	41.38	50	否			552206.13	11.49	7.90	52.12	9.39	73	连续	大气
在线	2020-2-13	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	5.06	10	否			10.26	11.83	35	否			37.61	43.37	50	否			565745.94	11.54	7.99	51.98	7.69	73	连续	大气
在线	2020-2-13	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.78	5.50	10	否			17.41	20.03	35	否			34.05	39.20	50	否			550901.88	11.29	7.96	52.18	8.01	73	连续	大气
在线	2020-2-13	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.04	5.84	10	否			13.33	15.38	35	否			31.32	36.31	50	否			520140.84	10.74	8.05	52.36	8.70	73	连续	大气
在线	2020-2-13	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.48	4.04	10	否			8.68	9.97	35	否			32.46	37.64	50	否			528902.38	10.95	8.06	52.14	9.01	73	连续	大气
在线	2020-2-13	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.59	3.01	10	否			5.36	6.19	35	否			34.51	40.07	50	否			546772.19	11.32	8.08	52.20	9.04	73	连续	大气
在线	2020-2-13	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.02	3.61	10	否			7.23	8.57	35	否			33.03	39.47	50	否			522173.69	10.85	8.44	52.23	9.30	73	连续	大气
在线	2020-2-13	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.36	10	否			9.99	11.71	35	否			30.43	35.89	50	否			535887.44	11.16	8.30	52.07	9.54	73	连续	大气
在线	2020-2-13	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.55	5.41	10	否			9.87	11.72	35	否			35.39	42.09	50	否			554502.81	11.57	8.40	52.30	9.69	73	连续	大气
在线	2020-2-13	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.05	6.03	10	否			9.81	11.70	35	否			30.80	36.79	50	否			543518.56	11.35	8.43	52.40	9.68	73	连续	大气
在线	2020-2-13	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	5.55	10	否			17.50	20.37	35	否			32.33	37.86	50	否			539585.06	11.28	8.19	52.28	9.85	73	连续	大气
在线	2020-2-13	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.58	4.05	10	否			17.80	20.10	35	否			34.08	38.55	50	否			558818.13	11.72	7.73	52.41	10.12	73	连续	大气
在线	2020-2-13	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	4.83	10	否			12.14	13.93	35	否			33.05	38.41	50	否			589296.63	12.33	8.07	52.42	9.99	73	连续	大气
在线	2020-2-13	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.93	5.57	10	否			19.10	21.59	35	否			35.16	39.74	50	否			607200.06	12.47	7.73	52.90	8.12	73	连续	大气
在线	2020-2-13	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.40	6.21	10	否			20.63	23.70	35	否			36.43	41.86	50	否			606876.56	12.52	7.94	52.95	8.51	73	连续	大气
在线	2020-2-13	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.27	10	否			5.56	5.12	35	否			45.75	42.40	50	否			416172.94	8.95	4.80	55.07	11.52	73	连续	大气
在线	2020-2-13	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.41	1.28	10	否			16.14	14.52	35	否			42.03	38.16	50	否			445520.84	9.55	4.46	55.05	11.30	73	连续	大气
在线	2020-2-13	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.23	1.12	10	否			12.70	11.54	35	否			49.15	44.83	50	否			428737.56	9.25	4.56	55.25	11.72	73	连续	大气
在线	2020-2-13	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.26	10	否			16.18	14.65	35	否			48.68	44.21	50	否			427492.53	9.22	4.48	55.21	11.71	73	连续	大气
在线	2020-2-13	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.31	10	否			12.09	10.91	35	否			49.29	44.45	50	否			433313.00	9.35	4.37	55.30	11.73	73	连续	大气
在线	2020-2-13	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.31	10	否			17.26	15.51	35	否			47.36	42.61	50	否			433344.75	9.36	4.32	55.42	11.78	73	连续	大气
在线	2020-2-13	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.43	1.31	10	否			9.00	8.28	35	否			47.96	44.11	50	否			440291.53	9.48	4.69					