

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-2-15	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.69	4.09	10	否			24.66	27.29	35	否			31.57	34.96	50	否			548929.19	11.37	7.45	52.27	8.91	76	连续	大气
在线	2020-2-15	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.63	5.05	10	否			18.89	20.58	35	否			40.87	44.59	50	否			586660.00	12.21	7.25	52.39	9.36	76	连续	大气
在线	2020-2-15	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.98	5.38	10	否			15.85	17.12	35	否			35.78	38.65	50	否			597151.88	12.52	7.11	53.07	9.87	76	连续	大气
在线	2020-2-15	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.47	5.89	10	否			20.49	22.05	35	否			36.90	39.73	50	否			589940.38	12.48	7.07	53.78	10.42	76	连续	大气
在线	2020-2-15	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.83	6.31	10	否			18.47	20.00	35	否			37.57	40.68	50	否			593130.69	12.56	7.15	53.62	10.56	76	连续	大气
在线	2020-2-15	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.12	6.55	10	否			17.91	19.18	35	否			36.70	39.30	50	否			587042.06	12.42	6.99	53.40	10.53	76	连续	大气
在线	2020-2-15	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.91	4.23	10	否			15.93	17.24	35	否			36.27	39.25	50	否			576780.56	12.17	7.14	52.84	10.45	76	连续	大气
在线	2020-2-15	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.96	4.34	10	否			19.16	21.03	35	否			39.10	42.90	50	否			579408.19	12.20	7.33	52.69	10.29	76	连续	大气
在线	2020-2-15	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.17	4.64	10	否			24.21	26.91	35	否			39.57	43.98	50	否			574661.38	12.11	7.50	52.71	10.36	76	连续	大气
在线	2020-2-15	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.87	5.48	10	否			20.81	23.44	35	否			37.47	42.21	50	否			561424.06	11.89	7.68	52.96	10.75	76	连续	大气
在线	2020-2-15	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.08	5.70	10	否			19.06	21.41	35	否			37.40	42.02	50	否			554293.50	11.46	7.65	53.08	8.47	76	连续	大气
在线	2020-2-15	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.56	6.30	10	否			4.31	4.89	35	否			39.41	44.67	50	否			562108.31	11.61	7.77	52.55	8.53	76	连续	大气
在线	2020-2-15	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.92	6.77	10	否			10.20	11.68	35	否			39.21	44.84	50	否			551368.00	11.42	7.89	52.59	8.81	76	连续	大气
在线	2020-2-15	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.84	5.57	10	否			17.32	19.89	35	否			36.39	41.81	50	否			553547.69	11.56	7.94	52.98	9.42	76	连续	大气
在线	2020-2-15	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.57	3.90	10	否			23.82	26.04	35	否			39.85	43.56	50	否			548378.56	11.45	7.28	52.69	9.51	76	连续	大气
在线	2020-2-15	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.37	4.76	10	否			24.56	26.71	35	否			36.96	40.21	50	否			551933.50	11.56	7.21	52.84	9.78	76	连续	大气
在线	2020-2-15	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.19	5.61	10	否			24.55	26.56	35	否			39.52	42.77	50	否			559995.44	11.78	7.14	53.09	10.11	76	连续	大气
在线	2020-2-15	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.77	6.22	10	否			22.57	24.29	35	否			40.16	43.25	50	否			562563.63	11.86	7.07	53.11	10.32	76	连续	大气
在线	2020-2-15	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.03	6.38	10	否			29.13	30.79	35	否			44.52	47.05	50	否			571895.19	12.09	6.81	53.30	10.51	76	连续	大气
在线	2020-2-15	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	8.57	8.80	10	否			27.45	28.21	35	否			45.88	47.14	50	否			537307.19	11.43	6.41	54.06	10.84	76	连续	大气
在线	2020-2-15	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.68	7.94	10	否			11.43	11.82	35	否			41.18	42.58	50	否			524281.47	11.13	6.49	53.49	10.78	76	连续	大气
在线	2020-2-15	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	7.36	7.59	10	否			15.34	15.83	35	否			41.06	42.33	50	否			512901.66	10.93	6.46	53.29	11.16	76	连续	大气
在线	2020-2-15	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.82	6.06	10	否			8.48	8.82	35	否			38.18	39.73	50	否			530153.00	10.94	6.60	52.57	8.43	76	连续	大气
在线	2020-2-15	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.72	4.95	10	否			10.02	10.48	35	否			39.60	41.49	50	否			546574.81	11.26	6.69	52.22	8.40	76	连续	大气
在线	2020-2-15	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.20	1.10	10	否			37.04	33.93	35	否			43.20	39.83	50	否			404268.44	8.68	4.69	54.85	11.24	76	连续	大气
在线	2020-2-15	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.29	1.16	10	否			12.85	11.53	35	否			50.23	44.96	50	否			436928.78	9.35	4.27	54.74	11.07	76	连续	大气
在线	2020-2-15	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.26	10	否			14.58	12.97	35	否			52.99	47.15	50	否			442801.16	9.53	4.14	55.31	11.44	76	连续	大气
在线	2020-2-15	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.34	10	否			21.41	19.21	35	否			54.55	48.93	50	否			437715.69	9.45	4.28	55.54	11.62	76	连续	大气
在线	2020-2-15	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.52	1.37	10	否			19.74	17.81	35	否			49.85	44.96	50	否			437115.63	9.44	4.37	55.61	11.69	76	连续	大气
在线	2020-2-15	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.35	10	否			15.19	13.64	35	否			48.08	43.20	50	否			428797.56	9.26	4.30	55.56	11.66	76	连续	大气
在线	2020-2-15	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.95	0.88	10	否			10.18	9.43	35	否			47.34													