

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm³	折算 mg/Nm³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-2-16	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.65	4.95	10	否			11.87	12.63	35	否			35.18	37.45	50	否			554886.00	11.47	6.91	52.22	8.69	78	连续	大气
在线	2020-2-16	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.24	4.61	10	否			10.84	11.70	35	否			34.28	37.32	50	否			560778.50	11.65	7.20	52.37	9.19	78	连续	大气
在线	2020-2-16	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	4.62	10	否			23.66	25.14	35	否			37.68	40.04	50	否			580461.88	12.15	6.88	52.99	9.69	78	连续	大气
在线	2020-2-16	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	4.36	10	否			19.50	20.57	35	否			44.91	47.45	50	否			583703.38	12.29	6.81	53.27	10.16	78	连续	大气
在线	2020-2-16	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.46	4.77	10	否			6.00	6.41	35	否			39.31	42.03	50	否			586460.00	12.35	6.97	53.01	10.24	78	连续	大气
在线	2020-2-16	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.79	5.10	10	否			10.06	10.72	35	否			38.80	41.33	50	否			587271.31	12.37	6.92	53.00	10.30	78	连续	大气
在线	2020-2-16	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.05	5.39	10	否			15.20	16.22	35	否			39.50	42.15	50	否			588502.75	12.41	6.95	53.05	10.41	78	连续	大气
在线	2020-2-16	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.24	5.69	10	否			14.59	15.81	35	否			32.20	34.94	50	否			583650.88	12.30	7.18	52.88	10.33	78	连续	大气
在线	2020-2-16	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.30	5.94	10	否			7.08	7.91	35	否			36.47	40.93	50	否			550328.19	11.55	7.62	52.11	10.12	78	连续	大气
在线	2020-2-16	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.95	5.40	10	否			15.69	17.04	35	否			40.25	43.84	50	否			552411.44	11.62	7.22	52.29	10.29	78	连续	大气
在线	2020-2-16	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.79	4.04	10	否			16.60	17.73	35	否			35.82	38.17	50	否			564864.56	11.67	6.92	52.41	8.63	78	连续	大气
在线	2020-2-16	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.12	4.33	10	否			18.86	19.76	35	否			41.07	43.13	50	否			573419.63	11.81	6.72	52.81	8.27	78	连续	大气
在线	2020-2-16	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.48	4.73	10	否			12.85	13.56	35	否			38.75	40.90	50	否			564709.19	11.74	6.79	53.38	9.00	78	连续	大气
在线	2020-2-16	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.06	5.33	10	否			14.25	14.96	35	否			43.04	45.28	50	否			555293.00	11.60	6.75	53.30	9.40	78	连续	大气
在线	2020-2-16	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.45	5.71	10	否			15.74	16.44	35	否			35.78	37.50	50	否			555418.56	11.68	6.68	53.68	9.92	78	连续	大气
在线	2020-2-16	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.26	5.56	10	否			15.49	16.38	35	否			40.55	42.87	50	否			555883.13	11.70	6.81	53.44	10.05	78	连续	大气
在线	2020-2-16	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.04	5.36	10	否			17.92	19.00	35	否			38.12	40.53	50	否			547895.13	11.56	6.89	53.38	10.29	78	连续	大气
在线	2020-2-16	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.32	5.59	10	否			15.62	16.40	35	否			45.90	48.22	50	否			574788.56	12.15	6.72	53.61	10.47	78	连续	大气
在线	2020-2-16	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.46	5.65	10	否			22.39	23.18	35	否			48.31	49.99	50	否			574697.25	12.20	6.51	54.03	10.75	78	连续	大气
在线	2020-2-16	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.53	5.70	10	否			13.92	14.34	35	否			39.72	40.94	50	否			561623.56	11.91	6.46	53.85	10.70	78	连续	大气
在线	2020-2-16	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.63	6.03	10	否			7.80	8.33	35	否			37.52	40.18	50	否			530934.50	11.19	6.98	52.63	10.38	78	连续	大气
在线	2020-2-16	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.74	3.97	10	否			12.32	13.06	35	否			34.76	36.88	50	否			526336.63	11.07	6.86	52.34	10.24	78	连续	大气
在线	2020-2-16	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.78	3.92	10	否			23.84	24.71	35	否			34.19	35.53	50	否			529588.44	11.02	6.56	52.47	9.24	78	连续	大气
在线	2020-2-16	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.35	4.48	10	否			6.45	6.65	35	否			42.77	44.12	50	否			575933.50	11.87	6.46	52.64	8.36	78	连续	大气
在线	2020-2-16	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.09	10	否			31.92	28.01	35	否			50.81	44.60	50	否			409388.97	8.82	3.91	55.24	11.49	78	连续	大气
在线	2020-2-16	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.17	10	否			27.90	24.68	35	否			50.19	44.42	50	否			418238.34	9.02	4.04	55.23	11.60	78	连续	大气
在线	2020-2-16	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.32	1.16	10	否			28.82	25.34	35	否			49.28	43.40	50	否			433032.63	9.34	3.96	55.31	11.67	78	连续	大气
在线	2020-2-16	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.10	10	否			38.78	33.60	35	否			49.22	42.65	50	否			436759.16	9.40	3.69	55.13	11.55	78	连续	大气
在线	2020-2-16	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.20	10	否			27.64	24.12	35	否			49.88	43.54	50	否			433365.69	9.33	3.81	55.19	11.51	78	连续	大气
在线	2020-2-16	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.26	10	否			25.51	22.11	35	否			48.07	41.67	50	否			432897.16	9.35	3.70	55.51	11.72	78	连续	大气
在线	2020-2-16	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.34	10	否			18.29	16.06	35	否			52.17	45.83	50	否										