

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-2-17	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.74	5.02	10	否			3.59	3.78	35	否			35.69	37.73	50	否			534568.38	11.08	6.82	52.58	8.88	77	连续	大气
在线	2020-2-17	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.03	5.27	10	否			17.55	18.39	35	否			34.82	36.54	50	否			565298.25	11.74	6.70	52.32	9.13	77	连续	大气
在线	2020-2-17	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.60	4.81	10	否			29.69	30.99	35	否			42.53	44.37	50	否			582480.81	12.18	6.63	52.94	9.68	77	连续	大气
在线	2020-2-17	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.37	4.57	10	否			19.47	20.35	35	否			40.63	42.53	50	否			573649.50	12.01	6.67	53.01	9.76	77	连续	大气
在线	2020-2-17	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.01	5.43	10	否			3.33	3.60	35	否			35.46	38.43	50	否			575055.94	11.99	7.16	52.09	9.63	77	连续	大气
在线	2020-2-17	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.93	5.34	10	否			4.46	4.82	35	否			34.59	37.48	50	否			584908.69	12.17	7.15	51.89	9.49	77	连续	大气
在线	2020-2-17	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.28	5.59	10	否			22.93	24.22	35	否			39.62	41.88	50	否			584496.31	12.26	6.81	52.91	9.96	77	连续	大气
在线	2020-2-17	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.15	5.36	10	否			26.10	27.20	35	否			43.95	45.81	50	否			574799.75	12.15	6.61	53.50	10.50	77	连续	大气
在线	2020-2-17	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.31	5.54	10	否			22.74	23.69	35	否			36.56	38.10	50	否			543428.13	11.52	6.62	53.47	10.68	77	连续	大气
在线	2020-2-17	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.41	5.65	10	否			12.76	13.33	35	否			41.55	43.40	50	否			544895.75	11.53	6.64	53.30	10.55	77	连续	大气
在线	2020-2-17	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.59	4.85	10	否			4.70	4.97	35	否			31.07	32.73	50	否			534073.69	11.15	6.77	52.64	9.52	77	连续	大气
在线	2020-2-17	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.76	3.93	10	否			5.34	5.58	35	否			33.71	35.25	50	否			543181.50	11.16	6.66	52.34	8.16	77	连续	大气
在线	2020-2-17	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.21	4.40	10	否			14.45	15.05	35	否			36.45	38.04	50	否			555545.56	11.50	6.63	52.88	8.73	77	连续	大气
在线	2020-2-17	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	5.05	10	否			9.86	10.49	35	否			35.80	38.19	50	否			561613.38	11.66	6.94	52.77	9.04	77	连续	大气
在线	2020-2-17	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.01	5.32	10	否			16.59	17.59	35	否			37.66	39.93	50	否			554779.13	11.57	6.85	52.89	9.46	77	连续	大气
在线	2020-2-17	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.84	5.15	10	否			10.26	10.91	35	否			36.41	38.77	50	否			537512.38	11.25	6.91	52.84	9.69	77	连续	大气
在线	2020-2-17	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.08	4.30	10	否			13.47	14.19	35	否			36.64	38.54	50	否			517277.28	10.84	6.77	52.79	9.85	77	连续	大气
在线	2020-2-17	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.32	4.43	10	否			22.38	22.91	35	否			38.43	39.39	50	否			526262.50	11.10	6.37	53.19	10.32	77	连续	大气
在线	2020-2-17	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.21	5.37	10	否			17.57	18.08	35	否			37.61	38.73	50	否			567607.94	12.00	6.44	53.46	10.49	77	连续	大气
在线	2020-2-17	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.53	5.72	10	否			7.42	7.67	35	否			43.84	45.34	50	否			568392.50	12.04	6.49	53.75	10.59	77	连续	大气
在线	2020-2-17	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.14	4.30	10	否			8.74	9.08	35	否			36.03	37.44	50	否			570566.88	12.06	6.56	53.15	10.61	77	连续	大气
在线	2020-2-17	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.77	3.95	10	否			13.02	13.59	35	否			34.26	35.83	50	否			557993.69	11.76	6.65	52.63	10.42	77	连续	大气
在线	2020-2-17	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.24	4.39	10	否			9.94	10.24	35	否			40.69	41.97	50	否			560231.19	11.74	6.50	52.82	9.89	77	连续	大气
在线	2020-2-17	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.46	5.54	10	否			27.17	27.59	35	否			44.07	44.73	50	否			585818.56	12.10	6.23	53.20	8.48	77	连续	大气
在线	2020-2-17	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.58	10	否			13.55	11.89	35	否			50.76	44.83	50	否			379033.06	8.20	4.01	55.39	11.82	77	连续	大气
在线	2020-2-17	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.88	1.65	10	否			11.58	10.14	35	否			48.64	42.70	50	否			406274.19	8.77	3.91	55.25	11.76	77	连续	大气
在线	2020-2-17	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.65	1.44	10	否			22.16	19.33	35	否			51.64	45.04	50	否			418039.66	9.04	3.80	55.49	11.81	77	连续	大气
在线	2020-2-17	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.18	10	否			34.49	29.89	35	否			52.87	45.85	50	否			415411.31	8.93	3.70	55.20	11.36	77	连续	大气
在线	2020-2-17	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.40	10	否			31.46	27.37	35	否			52.51	45.75	50	否			413423.75	8.88	3.78	55.21	11.32	77	连续	大气
在线	2020-2-17	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.72	1.51	10	否			19.62	17.13	35	否			52.46	45.80	50	否			420293.03	9.04	3.82	55.35	11.39	77	连续	大气
在线	2020-2-17	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.80	1.58	10	否			11.23	9.86	35	否			52.51	46.14	50											