

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向								
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因																
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³																				
在线	2020-5-9	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.65	6.69	10	否			13.03	18.73	35	否			16.32	23.49	50	否			416339.13	8.49	10.56	49.27	8.26	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.73	6.58	10	否			13.02	17.92	35	否			16.44	22.89	50	否			422474.56	8.63	10.19	49.30	8.39	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.97	7.16	10	否			14.16	20.37	35	否			16.28	23.46	50	否			422323.19	8.64	10.59	49.35	8.54	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.49	6.43	10	否			11.89	16.98	35	否			16.11	23.03	50	否			422718.28	8.63	10.51	49.36	8.31	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	4.25	10	否			14.67	21.20	35	否			16.76	24.21	50	否			449929.69	8.96	10.61	49.15	6.18	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.30	4.75	10	否			12.77	18.36	35	否			16.41	23.60	50	否			446539.69	8.92	10.57	49.16	6.46	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.72	5.39	10	否			14.83	21.46	35	否			16.21	23.45	50	否			438190.59	8.80	10.63	49.29	6.84	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.16	5.87	10	否			15.76	22.22	35	否			16.10	22.70	50	否			440873.41	8.89	10.36	49.43	7.15	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.62	6.52	10	否			14.14	19.53	35	否			16.26	22.97	50	否			418847.41	8.48	10.30	49.43	7.53	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.85	6.87	10	否			5.27	7.41	35	否			17.23	24.31	50	否			422519.41	8.57	10.34	49.46	7.72	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	5.05	10	否			7.30	10.06	35	否			16.27	22.64	50	否			430223.13	8.75	10.21	49.48	8.03	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.54	5.08	10	否			5.51	7.91	35	否			15.87	22.78	50	否			423686.81	8.61	10.55	49.06	8.01	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.73	5.29	10	否			5.22	7.40	35	否			15.82	22.44	50	否			411981.28	8.36	10.42	48.74	8.00	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.03	5.74	10	否			6.81	9.67	35	否			16.20	23.07	50	否			409852.94	8.32	10.44	48.58	8.05	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.39	6.07	10	否			8.76	12.10	35	否			16.26	22.49	50	否			415649.66	8.44	10.14	48.53	8.10	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.76	6.75	10	否			10.21	14.48	35	否			16.65	23.64	50	否			407622.53	8.28	10.43	48.58	8.14	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.92	6.70	10	否			9.06	12.33	35	否			16.74	22.80	50	否			415989.78	8.26	9.98	48.49	6.04	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.05	6.92	10	否			10.95	14.96	35	否			18.74	25.64	50	否			450034.97	8.93	10.04	48.28	6.06	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.25	7.28	10	否			9.45	13.13	35	否			17.40	24.13	50	否			446853.28	8.92	10.19	48.69	6.57	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.39	7.53	10	否			11.02	15.40	35	否			16.66	23.29	50	否			452422.25	9.07	10.26	48.70	6.95	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.55	7.55	10	否			8.11	10.83	35	否			17.43	23.75	50	否			452150.47	9.12	9.96	49.17	7.39	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.92	4.10	10	否			5.61	7.88	35	否			17.94	25.28	50	否			485606.13	9.82	10.33	49.07	7.64	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.50	3.47	10	否			4.48	6.20	35	否			17.84	24.70	50	否			477970.69	9.69	10.16	49.16	7.82	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.80	4.11	10	否			10.07	14.68	35	否			16.71	24.51	50	否			472013.41	9.56	10.76	48.79	7.88	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.93	10	否			15.58	17.51	35	否			21.47	24.55	50	否			381419.50	7.87	7.83	51.35	8.79	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.73	1.92	10	否			15.22	16.84	35	否			24.13	26.73	50	否			389396.56	8.05	7.46	51.48	8.90	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.77	2.03	10	否			11.67	13.38	35	否			23.13	26.53	50	否			388907.44	8.06	7.92	51.56	9.06	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.57	10	否			16.79	18.38	35	否			23.26	25.90	50	否			398680.75	8.19	7.52	51.18	8.43	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.88	0.92	10	否			21.92	23.05	35	否			26.65	27.93	50	否			409498.75	8.32	6.70	51.56	7.30	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.01	1.13	10	否			12.83	14.30	35	否			27.88	31.19	50	否			400247.03	8.24	7.60	51.83	8.43	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.10	1.24	10	否			12.27	13.84	35	否			24.69	27.83	50	否			396742.41	8.17	7.68	51.38	8.56	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.21	1.38	10	否			15.10	17.27	35	否			24.65	28.13	50	否			396959.44	8.16	7.86	51.07	8.51	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.60	10	否			12.05	14.36	35	否			24.25	28.92	50	否			382396.03	7.86	8.42	50.96	8.54	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.65	10	否			10.44	12.90	35	否			26.17	32.30	50	否			391583.78	8.02	8.84	50.56	8.34	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.08	10	否			5.80	7.31	35	否			27.07	33.93	50	否			394684.78	8.07	9.00	50.38	8.23	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.92	1.12	10	否			5.37	6.55	35	否			26.94	32.94	50	否			388229.41	7.95	8.71	50.51	8.26	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.13	1.34	10	否			6.41	7.56	35	否			27.65	32.68	50	否			377443.72	7.74	8.30	50.77	8.38	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.28	1.56	10	否			6.01	7.36	35	否			27.57	33.71	50	否			379543.69	7.77	8.73	50.52	8.28	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.33	1.61	10	否			11.80	14.18	35	否			26.79	32.29	50	否			384005.94	7.85	8.56	50.37	8.20	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.45	1.73	10	否			12.44	14.76	35	否			27.73	32.92	50	否			376763.38	7.70	8.35	50.51	8.09	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.46	1.67	10	否			12.23	13.89	35	否			26.90	30.69	50	否			385208.66	7.73	7.86	50.58	6.48	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.50	1.69	10	否			10.33	11.57	35	否			35.46	39.91	50	否			407448.53	8.27	7.66	50.90	7.45	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.56	1.72	10	否			13.12	14.54	35	否			33.87	37.53	50	否			400923.13	8.25	7.46	51.71	8.50	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.58	1.78	10	否			14.66	16.47	35	否			29.22	32.95	50	否			401968.19	8.31	7.71	51.97	8.83	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.59	1.81	10	否			9.11	10.20	35	否			31.12	35.30	50	否			405231.94	8.36	7.75	51.66	8.75	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.61	1.83	10	否			8.20	9.27	35	否			35.80	40.48	50	否			416064.84	8.62	7.73	52.10	8.95	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.69	1.96	10	否			5.72	6.63	35	否			32.66	37.83	50	否			408893.69	8.51	8.05	52.51	9.25	56	连续	大气								
在线	2020-5-9	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.79	1.95	10	否			7.71	8.30	35	否</																								