

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O ₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测 mg/Nm	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测 mg/Nm ³	折算 mg/Nm ³	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
在线	2020-6-9	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.23	3.27	10	否			13.17	19.10	35	否			17.67	25.83	50	否			587778.63	12.22	10.70	51.98	9.64	63	连续	大气
在线	2020-6-9	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.66	5.35	10	否			13.39	19.52	35	否			18.46	27.00	50	否			596297.13	12.43	10.72	52.29	9.81	63	连续	大气
在线	2020-6-9	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.52	6.36	10	否			15.32	21.52	35	否			18.03	25.39	50	否			596816.75	12.49	10.34	52.59	10.04	63	连续	大气
在线	2020-6-9	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.21	7.54	10	否			15.27	22.11	35	否			18.33	26.52	50	否			595803.00	12.47	10.63	52.54	10.12	63	连续	大气
在线	2020-6-9	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.75	8.45	10	否			18.54	27.20	35	否			18.62	27.33	50	否			607067.50	12.69	10.78	52.45	10.05	63	连续	大气
在线	2020-6-9	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.09	9.03	10	否			13.71	20.31	35	否			18.44	27.35	50	否			598553.06	12.53	10.88	52.52	10.15	63	连续	大气
在线	2020-6-9	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.29	9.24	10	否			15.42	22.64	35	否			19.44	28.60	50	否			607245.50	12.73	10.80	52.55	10.28	63	连续	大气
在线	2020-6-9	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.37	6.37	10	否			18.07	26.23	35	否			19.50	28.36	50	否			604910.25	12.70	10.69	52.64	10.39	63	连续	大气
在线	2020-6-9	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.48	7.29	10	否			5.63	9.09	35	否			19.78	32.24	50	否			550275.63	11.56	11.74	52.25	10.39	63	连续	大气
在线	2020-6-9	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.20	7.76	10	否			5.53	8.21	35	否			19.41	29.01	50	否			621549.25	12.97	10.92	52.17	9.97	63	连续	大气
在线	2020-6-9	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.69	8.37	10	否			9.35	13.75	35	否			19.00	27.92	50	否			623900.25	13.09	10.79	52.76	10.30	63	连续	大气
在线	2020-6-9	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	6.37	10	否			15.69	22.51	35	否			19.45	27.93	50	否			633338.38	13.28	10.55	52.90	10.26	63	连续	大气
在线	2020-6-9	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.43	6.29	10	否			13.27	18.81	35	否			18.88	26.77	50	否			627202.81	13.19	10.42	53.22	10.43	63	连续	大气
在线	2020-6-9	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.91	6.67	10	否			13.51	18.30	35	否			19.52	26.52	50	否			636681.94	13.41	9.95	53.42	10.53	63	连续	大气
在线	2020-6-9	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.56	7.50	10	否			17.84	24.06	35	否			20.38	27.49	50	否			644821.50	13.63	9.88	53.91	10.75	63	连续	大气
在线	2020-6-9	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.88	8.17	10	否			14.32	19.81	35	否			18.27	25.44	50	否			605839.56	12.81	10.18	53.87	10.66	63	连续	大气
在线	2020-6-9	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.67	8.33	10	否			8.91	12.96	35	否			18.46	27.11	50	否			599262.75	12.58	10.70	52.83	10.30	63	连续	大气
在线	2020-6-9	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.74	6.36	10	否			17.91	24.02	35	否			19.05	25.58	50	否			628375.88	13.22	9.82	53.38	10.39	63	连续	大气
在线	2020-6-9	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.01	6.67	10	否			21.42	28.56	35	否			19.39	25.85	50	否			630189.31	13.31	9.75	53.83	10.66	63	连续	大气
在线	2020-6-9	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.55	7.20	10	否			24.21	31.42	35	否			19.31	25.06	50	否			630691.88	13.35	9.44	54.01	10.76	63	连续	大气
在线	2020-6-9	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.03	8.09	10	否			19.23	25.81	35	否			18.77	25.18	50	否			638083.56	13.50	9.82	53.75	10.85	63	连续	大气
在线	2020-6-9	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.32	7.23	10	否			13.79	18.76	35	否			18.35	24.96	50	否			632088.75	13.38	9.97	53.69	10.86	63	连续	大气
在线	2020-6-9	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.65	6.33	10	否			21.32	29.10	35	否			18.86	25.73	50	否			644374.50	13.57	9.99	53.53	10.50	63	连续	大气
在线	2020-6-9	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	4.82	6.62	10	否			16.61	22.85	35	否			19.02	26.15	50	否			639465.75	13.47	10.09	53.45	10.47	63	连续	大气
在线	2020-6-9	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.74	1.46	10	否			9.13	17.76	35	否			17.19	33.92	50	否			532011.31	10.46	13.35	45.81	6.23	63	连续	大气
在线	2020-6-9	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.80	1.60	10	否			3.70	7.41	35	否			19.10	38.06	50	否			533801.69	10.50	13.39	45.62	6.31	63	连续	大气
在线	2020-6-9	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	1.64	10	否			3.40	6.70	35	否			19.10	37.35	50	否			536040.44	10.58	13.31	45.95	6.49	63	连续	大气
在线	2020-6-9	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.85	1.73	10	否			9.95	19.85	35	否			18.79	38.22	50	否			535535.75	10.59	13.61	46.17	6.65	63	连续	大气
在线	2020-6-9	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.86	1.69	10	否			10.21	20.04	35	否			20.54	40.36	50	否			544559.50	10.77	13.36	46.15	6.66	63	连续	大气
在线	2020-6-9	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	1.68	10	否			7.46	14.83	35	否			18.92	37.96	50	否			536566.31	10.63	13.40	46.37	6.77	63	连续	大气
在线	2020-6-9	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	0.84	1.62	10	否			7.13	13.75	35	否			20.02	38.66												