

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-6-16	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.37	8.99	10	否			12.93	18.27	35	否			17.42	24.62	50	否			493391.13	10.17	10.38	51.53	8.73	69	连续	大气
在线	2020-6-16	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.33	9.03	10	否			12.45	17.80	35	否			18.69	26.68	50	否			520668.69	10.72	10.49	51.65	8.65	69	连续	大气
在线	2020-6-16	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.47	9.10	10	否			13.60	19.12	35	否			20.17	28.34	50	否			534132.69	11.02	10.33	51.84	8.79	69	连续	大气
在线	2020-6-16	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.63	9.52	10	否			15.55	22.32	35	否			20.75	29.77	50	否			534365.81	11.03	10.55	51.89	8.86	69	连续	大气
在线	2020-6-16	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	6.67	9.56	10	否			13.33	19.10	35	否			20.07	28.77	50	否			525938.00	10.86	10.54	51.88	8.86	69	连续	大气
在线	2020-6-16	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	5.76	8.43	10	否			11.59	16.94	35	否			20.83	30.46	50	否			520118.53	10.71	10.74	51.51	8.70	69	连续	大气
在线	2020-6-16	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.27	4.60	10	否			16.68	23.07	35	否			22.69	31.36	50	否			535447.31	11.03	10.12	51.77	8.69	69	连续	大气
在线	2020-6-16	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.54	3.49	10	否			10.62	14.56	35	否			20.99	28.85	50	否			524862.50	10.79	10.06	52.38	8.30	69	连续	大气
在线	2020-6-16	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	4.18	10	否			10.70	14.96	35	否			18.00	25.15	50	否			485097.13	10.03	10.27	52.39	8.78	69	连续	大气
在线	2020-6-16	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.08	4.46	10	否			10.89	15.75	35	否			16.93	24.53	50	否			483264.34	9.95	10.64	51.75	8.59	69	连续	大气
在线	2020-6-16	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.23	4.61	10	否			12.41	17.60	35	否			17.82	25.40	50	否			506993.41	10.42	10.47	51.38	8.52	69	连续	大气
在线	2020-6-16	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.33	4.73	10	否			15.39	21.82	35	否			19.69	27.99	50	否			540624.88	11.12	10.44	51.82	8.58	69	连续	大气
在线	2020-6-16	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.42	4.92	10	否			15.31	22.03	35	否			20.81	29.97	50	否			535384.75	11.07	10.58	52.27	8.87	69	连续	大气
在线	2020-6-16	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.40	4.74	10	否			17.04	23.72	35	否			21.01	29.26	50	否			526883.06	10.94	10.23	52.77	9.09	69	连续	大气
在线	2020-6-16	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.67	5.17	10	否			16.18	22.74	35	否			19.85	27.95	50	否			505908.72	10.51	10.33	52.81	9.17	69	连续	大气
在线	2020-6-16	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.63	5.02	10	否			15.79	21.86	35	否			20.24	28.08	50	否			516325.66	10.70	10.17	52.43	9.03	69	连续	大气
在线	2020-6-16	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.10	4.48	10	否			14.89	21.50	35	否			19.81	28.58	50	否			497804.53	10.31	10.61	52.28	9.00	69	连续	大气
在线	2020-6-16	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.11	4.32	10	否			20.39	28.39	35	否			22.01	30.60	50	否			524801.63	10.87	10.20	52.35	9.06	69	连续	大气
在线	2020-6-16	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.19	4.24	10	否			19.77	26.25	35	否			22.75	30.19	50	否			540411.44	11.23	9.68	52.49	9.29	69	连续	大气
在线	2020-6-16	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	3.09	3.88	10	否			18.11	22.72	35	否			22.65	28.41	50	否			560447.81	11.54	9.04	52.99	8.32	69	连续	大气
在线	2020-6-16	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.99	3.84	10	否			14.33	18.36	35	否			22.45	28.77	50	否			546785.88	11.33	9.30	53.15	8.91	69	连续	大气
在线	2020-6-16	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.74	10	否			15.97	20.83	35	否			22.15	28.87	50	否			548242.19	11.41	9.49	53.26	9.22	69	连续	大气
在线	2020-6-16	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.86	3.73	10	否			18.93	24.64	35	否			23.67	30.87	50	否			555806.75	11.54	9.49	52.91	9.15	69	连续	大气
在线	2020-6-16	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.94	3.72	10	否			24.50	30.99	35	否			24.16	30.59	50	否			555517.06	11.57	9.15	53.39	9.31	69	连续	大气
在线	2020-6-16	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.18	1.36	10	否			12.37	14.05	35	否			30.57	35.16	50	否			425082.94	8.82	7.91	53.76	8.75	69	连续	大气
在线	2020-6-16	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.25	1.42	10	否			15.49	17.54	35	否			35.89	40.72	50	否			447244.06	9.33	7.78	53.89	9.16	69	连续	大气
在线	2020-6-16	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.44	10	否			18.06	19.34	35	否			41.60	44.67	50	否			453129.72	9.53	7.03	54.74	9.68	69	连续	大气
在线	2020-6-16	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.54	10	否			10.75	11.86	35	否			40.23	44.40	50	否			453790.84	9.55	7.41	54.76	9.80	69	连续	大气
在线	2020-6-16	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.57	10	否			13.71	15.14	35	否			36.53	40.33	50	否			447296.19	9.43	7.41	54.82	9.87	69	连续	大气
在线	2020-6-16	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.55	10	否			17.62	19.70	35	否			35.62	39.92	50	否			442820.09	9.31	7.62	54.56	9.75	69	连续	大气
在线	2020-6-16	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.50	10	否			20.35	21.91	35	否			41.61	44.80	50	否			457652.56	9.65	7.07	54.96	9.88	69	连续	大气
在线	2020-6-16	7	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.44	1.63	10	否			15.89	17.90	35	否			35.91	40.39	50	否			441062.16	9.33	7.67	55.02	10.16	69	连续	大气
在线	2020-6-16	8	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.40	1.68	10	否			15.90	19.19	35	否			30.22	36.39	50	否			409325.06	8.63	8.52	54.19	9.94	69	连续	大气
在线	2020-6-16	9	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.42	1.66	10	否			19.05	22.35	35	否			33.50	39.26	50	否			412050.78	8.63	8.18	53.66	9.56	69	连续	大气
在线	2020-6-16	10	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.48	1.60	10	否			18.11	19.65	35	否			38.05	41.12	50	否			434901.44	9.15	7.15	54.28	9.84	69	连续	大气
在线	2020-6-16	11	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.53	1.62	10	否			19.17	20.18	35	否			41.55	43.78	50	否			455357.19	9.63	6.76	55.28	10.10	69	连续	大气
在线	2020-6-16	12	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.54	1.63	10	否			17.28	18.24	35	否			40.15	42.52	50	否			456127.53	9.63	6.83	55.52	9.84	69	连续	大气
在线	2020-6-16	13	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.49	1.56	10	否			19.93	20.91	35	否			39.50	41.41	50	否			446826.69	9.46	6.69	55.41	10.15	69	连续	大气
在线	2020-6-16	14	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.43	10	否			20.64	21.39	35	否			37.31	38.70	50	否			434215.69	9.21	6.54	55.38	10.28	69	连续	大气
在线	2020-6-16	15	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.39	1.50	10	否			16.92	18.39	35	否			38.09	41.26	50	否			433942.25	9.18	7.16	54.99	10.15	69	连续	大气
在线	2020-6-16	16	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.24	1.36	10	否			17.10	18.51	35	否			37.91	41.31	50	否			434731.94	9.16	7.28	54.39	9.91	69	连续	大气
在线	2020-6-16	17	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.36	10	否			19.64	20.92	35	否			43.09	46.37	50	否			447730.72	9.45	7.06	54.64	10.00	69	连续	大气
在线	2020-6-16	18	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.31	10	否			22.26	22.86	35	否			42.67	43.82	50	否			463842.47	9.84	6.39	55.24	10.38	69	连续	大气
在线	2020-6-16	19	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.39	10	否			25.96	26.58	35	否			43.39	44.47	50	否			469200.22	9.98	6.36	55.65	10.51	69	连续	大气
在线	2020-6-16	20	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.38	1.41	10	否			20.16	20.67	35	否			43.05	44.12	50	否			466729.47	9.92	6.36	55.49	10.47	69	连续	大气
在线	2020-6-16	21	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.35	1.43	10	否			22.58	23.85	35	否			43.37	45.85	50	否			465086.81	9.86	6.80	55.23	10.37	69	连续	大气
在线	2020-6-16	22	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.36	1.44	10	否			25.25	26.64	35	否			43.40	45.83	50	否			476148.19	10.07	6.79	54.96	10.19	69	连续	大气
在线	2020-6-16	23	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.31	10	否			29.71	30.58	35	否			47.27	48.74	50	否			475629.03	10.05	6.45	55.13	10.06	69	连续	大气