

监测方式	监测日期/时间		排放设备	监测点位	颗粒物						SO2						NOx						流量 Nm³/h	流速 m/s	O₂ %	温度 ℃	湿度 %	生产 负荷 %	排放 方式	排放 去向
					实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标 倍数	超标原因	实测	折算	标准 限值	是否 超标	超标倍 数	超标原因								
					mg/Nm	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³					mg/Nm³	mg/Nm³												
在线	2020-7-3	0	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.98	3.01	10	否			6.30	9.54	35	否			20.83	31.76	50	否			509473.16	10.44	11.11	51.11	8.40	74	连续	大气
在线	2020-7-3	1	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.03	2.64	10	否			14.91	19.09	35	否			26.84	34.21	50	否			540625.81	11.05	9.40	51.25	8.18	74	连续	大气
在线	2020-7-3	2	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.20	2.93	10	否			9.02	11.91	35	否			25.25	33.43	50	否			569527.69	11.83	9.69	53.03	9.19	74	连续	大气
在线	2020-7-3	3	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.26	2.95	10	否			17.67	23.04	35	否			27.11	35.44	50	否			570906.94	11.88	9.53	53.15	9.34	74	连续	大气
在线	2020-7-3	4	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	3.03	10	否			7.88	10.61	35	否			31.57	42.61	50	否			575504.19	11.96	9.88	52.87	9.28	74	连续	大气
在线	2020-7-3	5	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.25	3.08	10	否			17.33	23.65	35	否			26.15	35.83	50	否			573313.44	11.89	10.03	52.70	9.16	74	连续	大气
在线	2020-7-3	6	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	3.10	10	否			17.87	23.81	35	否			27.33	36.47	50	否			581161.38	12.05	9.76	52.75	9.17	74	连续	大气
在线	2020-7-3	7	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.14	2.74	10	否			16.94	21.26	35	否			30.61	39.22	50	否			585132.88	12.18	9.29	53.17	9.36	74	连续	大气
在线	2020-7-3	8	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.73	2.50	10	否			6.23	8.83	35	否			21.21	30.57	50	否			565487.44	11.72	10.55	52.49	9.13	74	连续	大气
在线	2020-7-3	9	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.69	2.21	10	否			21.73	28.16	35	否			29.39	38.23	50	否			559371.56	11.68	9.49	53.17	9.63	74	连续	大气
在线	2020-7-3	10	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.89	2.49	10	否			11.43	14.66	35	否			29.59	38.53	50	否			562376.06	11.58	9.54	53.24	8.39	74	连续	大气
在线	2020-7-3	11	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.11	2.82	10	否			4.08	5.45	35	否			23.04	30.86	50	否			556365.25	11.51	9.78	53.01	8.87	74	连续	大气
在线	2020-7-3	12	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.90	10	否			6.21	8.04	35	否			25.93	33.58	50	否			545147.63	11.35	9.42	53.46	9.33	74	连续	大气
在线	2020-7-3	13	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	2.88	10	否			12.82	15.89	35	否			24.30	30.69	50	否			541291.63	11.28	9.09	53.48	9.41	74	连续	大气
在线	2020-7-3	14	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.28	5.50	10	否			18.35	22.64	35	否			34.54	44.07	50	否			560985.31	11.42	9.69	54.24	7.03	74	连续	大气
在线	2020-7-3	15	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.33	2.78	10	否			41.13	48.00	35	是	0.37	定期校准	22.43	26.62	50	否			564249.38	11.48	8.37	54.78	6.79	74	连续	大气
在线	2020-7-3	16	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.32	2.98	10	否			7.59	9.74	35	否			27.03	34.21	50	否			525751.63	10.87	9.20	53.97	8.51	74	连续	大气
在线	2020-7-3	17	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.45	2.86	10	否			16.25	18.89	35	否			34.32	39.95	50	否			533073.19	11.13	8.11	54.54	9.27	74	连续	大气
在线	2020-7-3	18	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	1.78	1.99	10	否			29.28	32.79	35	否			34.10	38.09	50	否			530288.75	11.13	7.59	54.86	9.59	74	连续	大气
在线	2020-7-3	19	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.24	2.61	10	否			8.67	10.11	35	否			36.39	42.49	50	否			575600.31	12.16	8.14	55.22	10.17	74	连续	大气
在线	2020-7-3	20	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.34	2.87	10	否			8.87	10.89	35	否			34.25	42.05	50	否			571062.06	12.01	8.77	54.67	9.90	74	连续	大气
在线	2020-7-3	21	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.47	2.97	10	否			16.68	19.58	35	否			31.16	37.62	50	否			558993.69	11.80	8.53	54.56	10.25	74	连续	大气
在线	2020-7-3	22	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.43	2.72	10	否			17.02	19.09	35	否			24.88	27.91	50	否			571362.44	11.91	7.62	55.08	8.94	74	连续	大气
在线	2020-7-3	23	锅炉	1#脱硫塔烟道出口	2.53	2.89	10	否			21.33	24.34	35	否			33.95	38.75	50	否			572716.31	12.04	7.86	55.28	9.69	74	连续	大气
在线	2020-7-3	0	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.51	10	否			19.10	22.06	35	否			24.94	28.87	50	否			439565.69	9.19	8.07	54.45	9.24	74	连续	大气
在线	2020-7-3	1	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.34	1.48	10	否			25.10	27.54	35	否			33.07	36.15	50	否			469559.63	9.80	7.32	54.47	9.12	74	连续	大气
在线	2020-7-3	2	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.37	1.58	10	否			12.09	13.99	35	否			33.42	38.64	50	否			495131.13	10.30	8.03	54.12	8.97	74	连续	大气
在线	2020-7-3	3	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.30	1.57	10	否			18.68	22.49	35	否			30.71	37.01	50	否			507298.56	10.38	8.56	53.45	7.64	74	连续	大气
在线	2020-7-3	4	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.57	10	否			15.47	19.30	35	否			27.93	34.69	50	否			510584.41	10.46	8.97	52.94	7.89	74	连续	大气
在线	2020-7-3	5	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.26	1.60	10	否			15.29	19.37	35	否			26.98	34.19	50	否			509637.81	10.41	9.17	52.31	7.82	74	连续	大气
在线	2020-7-3	6	锅炉	2#脱硫塔烟道出口	1.27	1.56	10	否			16.99	20.75	35	否			28.69	35.14	50	否			516510.56	10.59	8.75	52.69</				