废气监测结果:

监测方式	监测日期	监测点位	流量m3/h	温度℃	湿度%	含氧量%	流速m/s	生产负荷%	监测项目	实测浓度	折算浓度	浓度单位	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	排放方式	排放去向
手工	2019/7/2	DA003锅炉	12645	122	11.3	10.8	11	99	氮氧化物	36	62	mg/m3	200	否			连续	大气
手工	2019/7/2								二氧化硫	17	29	mg/m3	50	否			连续	大气
手工	2019/7/2								颗粒物	7.9	13.5	mg/m3	20	否			连续	大气
手工	2019/7/2								林格曼黑度	<1	<1	级	≤1	否			连续	大气
手工	2019/7/2	DA090锅炉	35262	98	8.2	12.3	5.4	99	氮氧化物	40	80	mg/m3	200	否			连续	大气
手工	2019/7/2								二氧化硫	14	28	mg/m3	50	否			连续	大气
手工	2019/7/2								颗粒物	6.3	12.6	mg/m3	20	否			连续	大气
手工	2019/7/2								林格曼黑度	<1	<1	级	≤1	否			连续	大气

废水监测结果:

监测方式	采样日期	监测点位	流量m3/h	生产负荷%	监测项目	监测结果	浓度单位	标准限值	是否超标	超标倍数	超标原因	排放方式	排放去向
手工	2019/7/3	90万吨焦化废水	40	99	多环芳烃	0.000125	mg/L	0.05	否			不排放	不排放
手工	2019/7/3				苯并芘	0.00002	mg/L	0.00003	否			不排放	不排放
手工	2019/7/3	60万吨焦化废水	42.59	99	多环芳烃	0.000119	mg/L	0.05	否			不排放	不排放
手工	2019/7/3				苯并芘	0.000027	mg/L	0.00003	否			不排放	不排放